



Słubice, 13 czerwca 2023 r.

WYKONAWCY

ZP.271.13.2023.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 „Jarzębinka” przy ul. Kopernika 62 w Słubicach”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1.

Proszę o podanie parametrów daszków (wymiarów).

Odpowiedź:

Zadaszenia nad wejściami do budynku przedszkola powinny mieć minimalne wymiary:

szerokość x głębokość

281x100 cm - 1 szt

230x100 cm - 1 szt.

200x100 cm - 2 szt.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych