



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



**JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego**

Branice, dn. 08.07.2024r.

TP 14/2024

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, w związku z otrzymanymi zapytaniami do SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr TP 14/2024 na „Wykonanie systemu sygnalizacji PPOŻ we wszystkich obiektach szpitalnych”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kabli i przewodów pod warunkiem sprawdzenia ich ciągłości i sprawności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kabli i przewodów, które są ułożone pod tynkiem w budynkach objętych opieką konserwatora zabytków pod warunkiem sprawdzenia ich ciągłości i sprawności oraz zachowania topologii linii dozorowych pętlowych. W budynkach objętych opieką konserwatora zabytków istniejące kable i przewody poprowadzone w korytach kablowych należy wymienić i poprowadzić pod tynkiem. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania odgałęzień linii dozorowych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca wykorzystując istniejące kable i przewody, które zdecyduje pozostawić po sprawdzeniu ich ciągłości i sprawności obejmuje te odcinki linii dozorowych gwarancją zgodnie z umową jak w przypadku zastosowania nowych kabli i przewodów.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

Rozdziałnik:

1. Platforma zakupowa postępowania
2. a/a