



Legenda	
	Czujka optyczna dymu
	Czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem
	Czujka ciepła
	Czujka ciepła ze wskaźnikiem
	Przycisk ROP
	Sygnalizator
	Moduł wejścia - wyjścia
	Centrala sygnalizacji pożaru
	Centrala systemu oddymiania
	Centrala zasysająca
	Zasilacz pożarowy 24V 5A
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Przewód HTKSH PH90 1x2x1
	Przewód HTKSH PH90 2x2x0,8
	Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8
	Przewód HDGS HG90 3x1,5
	Sterowanie z systemu SSP
	Kłapa pożarowa (sterowanie i monitoring)
	Przycisk oddymiania

Remont, przebudowa i nadbudowa budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu

ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław

Inwestor  
Teatr Polski we Wrocławiu  
ul. G. Zapolskiej 3  
50-032 Wrocław

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek

RZUT III PIĘTRA - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Skala

1:100

Data

lipiec 2024

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Wykonanie	mgr inż. Krystyna Stanclik 172/DOŚ/09 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACyjNEJ W ZAKRESIE SIŁEK INSTALACyjI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	Nr uprawnień		Podpis
	Weryfikacja	mgr inż. Maria Pawlik 255/81/WBPP DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACyjNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACyjI ELEKTRYCZNYCH	Nr uprawnień		Podpis

„Sound & Space” Sp. z o.o.  
60-682 POZNAN  
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A  
Tel./Fax.: (061) 825-65-27  
sound@space.pl

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE PRZEGRODY
- WYBURZANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANE PRZEGRODY
- OKŁADZINA ŚCIENNA DŹWIEKOCHŁONNA A100
- PROJEKTOWANA IZOLACJA
- HYDRANT DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANY HYDRANT DN 25
- NIEZGODNOŚCI, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI BUDOWLANYMI
- NIEZGODNOŚCI, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI BUDOWLANYMI
- OZNACZENIE OKNA, DRZWI, I.TP.
- GRANICE DZIAŁEK WG MAPY GEODEZYJNEJ

Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i wymiary na budowie