



Legenda	
	Czujka optyczna dymu
	Czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem
	Czujka ciepła
	Czujka ciepła ze wskaźnikiem
	Przycisk ROP
	Signalizator
	Moduł wejścia - wyjścia
	Centrala sygnalizacji pożaru
	Centrala systemu oddymiania
	Centrala zasysająca
	Zasilacz pożarowy 24V 5A
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Przewód HTKSH PH90 1x2x1
	Przewód HTKSH PH90 2x2x0,8
	Przewód HTKSH PH90 4x2x0,8
	Przewód HDGS HG90 3x1,5
	Sterowanie z systemu SSP
	Kłapa pożarowa (sterowanie i monitoring)
	Przycisk oddymiania

Remont, przebudowa i nadbudowa budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu

ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław

Investor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek
SCHEMAT BLOKOWY - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Skala

Data
lipiec 2024

mgr inż. Krystyna Stancik
172/DOŚ/09
mgr inż. Maria Pawlik
255/81/WBPP

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Krystyna Stancik
mgr inż. Maria Pawlik

„Sound & Space” Sp. z o.o.
60-682 POZNAN
ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel./Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl