

**Teatr Polski w Wrocławiu Sala
kameralna**

Sala widowiskowa		technologiczne			robocze			DMX			Ethernet			Siła
		230V/3,0kW			230V/3,0kW									32A
Lp	Lokalizacja stanowisk oświetlenia	Ilość	od	do	Ilość	od	do	Ilość	od	do	Ilość	od	do	Nr.
1a	KSL1-A Kasetka naścienna balkon strona lewa widownia	1	1	1				1	1	1	1	1	1	
1b	KSL1-B Kasetka naścienna balkon strona lewa balkon widowni	0	1	1				0	1	1	0	1	1	
2a	KSP1-A Kasetka naścienna balkon strona prawa widownia	1	2	2				1	2	2	1	2	2	
2b	KSP1-B Kasetka naścienna balkon widowni strona prawa	0	2	2				0	2	2	0	2	2	
3	Wieża oświetleniowa tył widowni lewa	2	3	4				1	3	3	1	3	3	
4	Wieża oświetleniowa tył widowni prawa	2	5	6				1	4	4	1	4	4	
5	Reling nad balkonem widowni	4	7	10				1	5	5	1	5	5	
6	Reling na balkonie widowni	2	11	12	1	100	100	1	5	5	2	6	7	
7	M3 Most ruchomy oświetleniowy widowni	6	13	18	1	101	101	1	6	6	2	8	9	
8	M2 Most ruchomy oświetleniowy widowni	6	19	24	1	102	102	1	7	7	2	10	11	
9	M1 Most ruchomy oświetleniowy widowni	6	25	30	1	103	103	1	8	8	2	12	13	
10	Wieża oświetleniowa widowni przód lewa	2	31	32				1	9	9	1	14	14	
11	Wieża oświetleniowa widowni przód prawa	2	33	34				1	10	10	1	15	15	
12	Wieża portalowa lewa	4	35	38	1	104	104	1	11	11	1	16	16	F1
13	Most portalowy	10	39	48	2	105	106	2	12	13	2	17	18	
14	Wieża portalowa prawa	4	49	52	1	107	107	1	14	14	1	19	19	F2
15	M01 Most ruchomy oświetleniowy sceny	9	53	61	1	108	108	1	15	15	3	20	22	
16	M02 Most ruchomy oświetleniowy sceny	9	62	70	2	109	110	2	16	17	3	23	25	
18	Most oświetleniowy boczny strona lewa	4	71	74				1	18	18	1	26	26	
19	Most oświetleniowy boczny strona prawa	4	75	78				1	19	19	1	27	27	
20	KPS1 Kasetka podłogowa proscenium lewa	2	79	80				1	20	20	1	28	28	
21	KPP1 Kasetka podłogowa proscenium prawa	2	81	82				1	21	21	1	29	29	
22	KPL2 Kasetka podłogowa środek sceny strona lewa	2	83	84				1	22	22	1	30	30	

23	KPP2 Kasetą podłogowa środek sceny strona prawa	2	85	86				1	23	23	1	31	31	
24	KSL3 Kasetą ścienna tył sceny strona lewa	2	87	88				1	24	24	1	32	32	F3
25	KSS3 Kasetą ścienna tył sceny środek	2	89	90				1	25	25	1	33	33	
26	KSP3 Kasetą ścienna tył sceny strona prawa	2	91	92				1	26	26	1	34	34	F4
27	Kratownica zaszcenie	4	93	96	1	####	###	1	27	27	1	35	35	
28	Gniazda na stanowisku operatora oświetlenia				1	Gka	-	3	SwD1	SwD3	3	SwE1	SwE3	
29	Gniazda na stanowiskach Inspicjenta				1	Ti	-	1	SiD1	.	2	SiE1	SiE2	
30	Oświetlenie niebieskie poziom sceny, zaszczenia i kieszeni sceny				1	####	###							
31	Oświetlenie niebieskie galeria 1				1	####	###							
32	Oświetlenie niebieskie poziom techniczny				1	####	###							
33	Oświetlenie robocze na mostach nad sceną				1	####	###							
34	Oświetlenie robocze pod galeriami				1	####	###							
35	Oświetlenie robocze zaszczenia				1	####	###							
36	Oświetlenie robocze galeria nad sceną				1	####	###							
37	Oświetlenie robocze poziom techniczny nad sceną				1	####	###							
38	Oświetlenie przeszkodowe (schodowe) Widowni				1	####	###							
39	Oświetlenie podstawowe widowni				3	####	###	1	W1	W1				
Razem ilość obwodów =		96			26			33			40			4