


INSTALACJA SIŁY I GN. WTYKOWYCH



ZESPÓŁ GNIAZD WTYKOWYCH DO MONTAŻU N/T,  
GNIAZDO WTYKOWE 3-FAZOWE 32A 3P+N+PE IP44,  
DWA GNIAZDA WTYKOWE 1-FAZOWE 16A 2P+PE IP44,

1. Szczegółowy zakres unсталacji elektrycznej Inwestor uzgodni z firmą wykonawczą. przed rozpoczęciem przez nią prac.
2. Wszelkie połączenia przewodów instalacji odbiorczych należy wykonywać bez puszek rozgałęźnych, stosując do ich wykonania zaciski np. typu "wago", instalowane w puszkach przeznaczonych pod łączniki, natomiast w obwodach gniazd wtykowych połączenia wykonywać przelotowo.
3. W instalacjach odbiorczych ochronę przeciwpożarową stanowić będą grupowe wyłączniki różnicowoprądowe.
4. Łącznik i osprzęt montować na wysokości 120 cm, chyba, że oznaczono inaczej.



REV. 002		
REV. 001		
REWIZJA:	DATA REWIZJI:	ZMIANY:
UWAGI:	1. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKcie WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA. 2. W PRZYPADKU STwierDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZbieżNOŚCI LUB BŁędów W DOKUMENTACJI NATYCHMAST POWINNOBYCZ BYC ZGŁOSZONE PROJEKTANTOWI. 3. CZĘŚCI OPISOWE I RYSUNKOWE DOKUMENTACJI Należy TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE. 4. DOKUMENTACJĘ BRANŻOWĄ, KONSTRUKCYJNĄ, INSTALACYJNĄ I DROGOWĄ Należy TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTONICZNĄ. 5. DO REALIZACJI Należy PRZYSTĄPIĆ Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI, ZATWIERDZONYM PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM WYKONAWCZYM, REWIZJAMI I AKTUALIZACJAMI.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ZLECENIE:	0001
-----------------------	-----------	------



PL 41-200 Sosnowiec, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 44a  
www.kaizerbrecht.com  
GSM +48 602 225 740, tel. +48 32 88 999 88  
mail: biuro@kaizerbrecht.com

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewódzkiej 11

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

ZAKRES: Projekt budowlany garażu wielostanowiskowego wraz ze wspólnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczej – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice, z instalacjami wewnętrznymi gazu, c.o., elektryczną (z agregatem prądowocowym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnętrznymi gazu, elektryczną, wody, kanalizacją sanitarną i deszczową ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbiórka budynku agregatu i stacji paliw

OBIEKT: Budynek garażowy wraz ze wspólnią

ADRES OBIEKTU: 40-525 40-689 Katowice – Piotrowice, ul. Kościuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 285/17 i 285/19, obręb Dz. Lgota 100, jedn. ewid. 246901\_1M.Katowice

NAZWA RYS.: Instalacja siły i gniazd wtykowych

SKALA RYS.: 1 : 100 BRANŻA: ELEKTRYCZNA NR RYSUNKU: 20.E.07

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Domagała, upr. 602/87 UW Katowice specjalności inst. elektrycznych bez ograniczeń, czł. St. Okręg Izby Inż. Bud. nr SLK/IE/3904/01 12.2020

OPR.: Bogusław Spyrka 12.2020

SPR.: inż. Sławomir Gągorowski UPR. NR 146/81: SLK/IE/7091/01 12.2020

G:\archiwum\piotrek\piotrek032016\KIS\_KTW\_JRGII\map\jrgil.rvt Nr. ark.