

POŻ - GAZ
Mgr Andrzej Ogórek
46 - 312 Bodzanowice, ul. Piaski 33 NIP. 576-148-28-02
Tel. (034)3596690 tel/kom 0608290871, 0600700260
KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO ORAZ WYDAJNOŚCI WODNEJ
MIEJSKIEJ SIECI HYDRANTOWEJ

Nazwa Administratora Gmina Rudniki		
Ulica Wojska Polskiego 12 A	Kod 46-325 Rudniki	Miejscowość Rudniki
	NIP 576-149-52-13	Odpowiedzialny kierownik

Nazwa Inwestycji Dzienny Dom Pobytu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
Ulica Handlowa	Kod 46-325 Rudniki	Miejscowość Rudniki
Dz. Nr 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 143/4 i 52		

Nazwa Płatnika Usługi Projektowe Ewelina Sokołowska		
Ulica ul. Powstańców Śląskich	Kod 49-200 Grodków	Miejscowość Grodków
	NIP 747-184-99-97	

Data wykonania pomiarów 16.07.2024		
wsk. Konserwator sprzętu p. poż. mgr Andrzej Ogórek		Zatwierdził
POŻ - GAZ mgr Ogórek Andrzej 46-312 Bodzanowice, ul. Piaski 33 tel. 600 700 260, 34 359 66 90 REGON 532460852, NIP 5761482802		Pieczętka i podpis

Protokół zawiera stron 2.

Liczba badanych hydrantów - 2 sztuki, wskazane i wybrane przez płatnika.

POŻ - GAZ
mgr Ogórek Andrzej
46-312 Bodzanowice, ul. Piaski 33
tel. 600 700 260, 34 359 66 90
REGON 532460852, NIP 5761482802

Lp	Miejscowość	Data Wykonania Badania	Godz	Usytuowanie Hydrantu	Ujęcie	Ciśnienie Statyczne (BAR)	Wydajność (l/min)	Średnica rur sieci hydrantowej Hydrantowa/ wodociągowa* oraz lokalizacja ujęcia	Uwagi
1	Rudniki	16.07.2024	8:20	Ul. Wyspiańskiego obok posesji nr 2	naziemny	3,0	880	150 – ujęcie wody Rudniki	-----
2	Rudniki	16.07.2024	8:30	Obok Szkoły podstawowej Zieloniac od strony drogi krajowej nr 43	naziemny	3,0	1170	150 – ujęcie wody Rudniki	-----

* Średnica rur w podziemnej sieci wodociągowej

UWAGI

1. Wszelki uszkodzenia odnotowane w Uwagach
2. Wszelkie niedrożności zasady usunięte i podczas badania były sprawne.
3. Powyższe badanie zostało przeprowadzone w obecności: przedstawiciela wodociągu
4. Do wykonania pomiarów wykorzystano przenośne urządzenie do pomiaru ciśnienia i przepływu wody:
Flowmaster Hydrant Tester Fig-Cal 250

POŻ-GAZ

mgr Ogrzech Andrzej

46-312 Bodzany, ul. Piaski 33

tel. 600 700 260, 34 359 66 90

REGON 532460852, NIP 5761482802