



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W RZESZOWIE
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I FUNDUSZY POMOCOWYCH

I. dz. SZ-205/2021

Rzeszów, dnia 06.04.2021 r.

**Do Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia
Numer postępowania: ZP/5/2021**

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, pn.: „**Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu pierwszego wyposażenia**”, numer postępowania: **ZP/5/2021**, zawiadamiam, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 23:

Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

Zadanie 1, część I – meble biurowe niestandardowe dotyczy pozycji: 1) Zabudowa socjalna – oficer dyżurny, podpunkt 3 2) Zabudowa socjalna PDOZ, podpunkt 3 3) Zabudowa socjalna – V piętro, podpunkt 2 czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zamrażalnikiem o pojemności całkowitej: 120 – 140 l.

Wyjaśnienia do pytania nr 23:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24:

W związku z zapytaniem odpowiedziami Zamawiającego dotyczącymi zgodności mebli z normami: PNEN527, PN-EN527-1, PN-EN527-2, PN-EN527-3, PN-EN14073, PN-EN 14073-2 proszę o dodatkowe informacje: 1. W odpowiedziach Zamawiający napisał, że należy przedstawić atesty na płytę, tymczasem powyższe normy dotyczą gotowego mebla badanego pod względem wytrzymałości oraz wymiarów. Atest na płytę to np. atest higieniczny na użytą płytę. 2. Nie ma możliwości okazania atestów na spełnienie powyższych norm np. w stosunku do zabudów, których powstawanie i wymiary kształtują się na bieżąco i wynikają z koncepcji oraz pomiarów. W jaki więc sposób te jeszcze nieskonkretyzowane do końca meble mają posiadać atesty? 3. Ze względu na małą przydatność dla

opisu tego przedmiotu wnoszę o wykreślenie wymogu dostarczenia mebli zgodnych z powyższymi normami oraz dostarczenia odpowiednich atestów i certyfikatów wraz z ofertą. W przypadku negatywnego ustosunkowania się do powyższej propozycji proszę o określenie konkretnych pozycji, które mają być objęte wymogiem posiadania atestów/certyfikatów zgodnych z przedmiotowymi normami – mając na uwadze wskazane wyżej informacje.

Wyjaśnienia do pytania nr 24:

Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pkt 7 opisu przedmiotu zamówienia określając normy brał pod uwagę wyroby, które te normy spełniają. Zabudowy jako produkt nieseryjny nie podlegają tym normom. Jednakże Wykonawcy mają obowiązek dostarczenia certyfikatów na materiały użyte do produkcji wszystkich mebli w tym zabudów zgodnie z pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych
KWP w Rzeszowie
nadkom. mgr Adam Fularz