


Bolesławiec, dnia 21.06.2024r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 48,15 kWp i wadze 8 736 kg na powierzchni dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, przy ul. Moniuszki 9, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji budynku i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników budynku, pod warunkiem uprzedniego wykonania demontażu istniejących warstw wykończeniowych i montażu nowego pokrycia dachu zgodnie z projektem mojego autorstwa z marca 2023 roku.

dr inż. Józef Szybiński
uprawnienia budowlane nr 286/DOŚ/14
projektowe i wykonawcze bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
tel.: 505 865 404


.....
(podpis i pieczęć Projektanta)