

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29



IR / gpp

KS / Km

01.06.2022

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2
38-300 Gorlice

Wasz znak: IR-I.7013.9.1.2022
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.774.1006.22

Tarnów, 25.05.2022 r.

Dot.: remontu nawierzchni drogi gminnej 270407K ul. ks. Stanisława Tokarza w Gorlicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie planowanej inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni ulicy ks. Stanisława Tokarza w Gorlicach informujemy, że:

1. Na trasie planowanych prac związanych z remontem drogi gminnej występują skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 80 eksploatowanym przez Sekcję Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie i gazociągiem niskiego ciśnienia DN 100 eksploatowanym przez Gazownię w Gorlicach.
2. Całość prac w rejonie naszych czynnych gazociągów należy wykonać zgodnie z wymogami wynikającymi z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 /Dz. U. z 2013 r. poz.640/ w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
3. Należy zachować co najmniej istniejące przykrycie nad ww. gazociągami.
4. Rozpoczęcie prac przy remoncie drogi gminnej należy zgłosić pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie ul. Krakowska 86, 33-100 Tarnów (gazociąg wysokiego ciśnienia) oraz Gazowni w Gorlicach ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice (gazociąg niskiego ciśnienia).
5. Prace ziemne w strefie kontrolowanej ww. gazociągów prowadzić ręcznie, w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli Sekcji Stacji Gazowych w Tarnowie (gazociąg wysokiego ciśnienia) i Gazowni w Gorlicach (gazociąg niskiego ciśnienia). Nadzory nad robotami będą odpłatne na pisemne zlecenie Inwestora.
6. W przypadku uszkodzenia izolacji antykorozyjnej gazociągów, izolację gazociągów należy uzupełnić/naprawić (naprawa izolacji, powłoką izolacyjną polietylenową lub równoważną, klasa min. B 30).
7. Ewentualne zniszczenia oznakowania gazociągów należy odnowić po zakończeniu robót.
8. Koszty za ewentualne uszkodzenia przedmiotowych gazociągów w trakcie prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
9. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia gazociągów są możliwe do dokonania przez Sekcję Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie (gazociąg wysokiego

ciśnienia) oraz Gazownię w Gorlicach (gazociąg niskiego ciśnienia) na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „O nas”.

Sprawę prowadzi:
Paweł Jękot, tel. 14 632 32 64

KIEROWNIK
sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Wojciech Kantor

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x Sekcja Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie
- 1 x Gazownia w Gorlicach
- 1 x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.