














| Pozycja | Przekrój | Gatunek | Liczba | Długość (mm) | Masa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jednostkowa (kg/m) | Elementu (kg) | Całkowita (kg) |
| Pozycja PZ Liczba= 7 | | | | | | | |
| 1 | LN 130x65x8 | 1,4301 | 2 | 170 | 11,90 | 2,02 | 4,05 |
| 2 | Blacha 8x150 | 1,4301 | 2 | 1294 | | 12,26 | 24,52 |
| 3 | Blacha 8x190 | 1,4301 | 1 | 450 | | 5,40 | 5,40 |
| 4 | Blacha 8x107 | 1,4301 | 1 | 300 | | 2,03 | 2,03 |
| 13 | Blacha 20x260 | 1,4301 | 1 | 260 | | 10,68 | 10,68 |
| | | | | | | Masa Elementu= | 46,68 |
| Masa łączna elementów (kg) | | | | | | | 326,73 |
| Dodatek na spoiny (kg) | | | | | | | 4,90 |
| Masa całkowita (kg) | | | | | | | 331,63 |

UWAGA:

1. Podpora pod zewnętrzny rurociąg ø711,2/4,0.
2. Wymiary podano w [mm].
3. Rozpatrywać razem z rys. KZ-1 oraz projektami innych branż.
4. Nieopisane spoiny wykonać jako czołowe na pełen przetop lub pachwinowe o grubości 70% cieńszego elementu.
5. Klasa korozyjności dla konstrukcji stalowej: C4.
6. Materiały:
   - stal 0H18N9 (1.4301)
   - śruby kl. A4-70
   - kotwy wklejane M20 (stal A4) za pomocą żywicy hybrydowej, głębokość osadzania: 20cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15 | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | Oczyszczalnia ścieków we Wrzesni ul. Generała Sikorskiego 42 62-300 Września | | Nr umowy: 2/2020 |
| Temat opracowania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni, dla zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni" - PROJEKT WYKONAWCZY | | | Data: 10.02.2022r. |
| Tytuł rysunku: PODPORY POD RUROCIĄG DN700 PODPORA STAL. PZ - POD RURĘ ZEWN. ø711,2/4,0 | | | Branża: konstrukcja |
| Projektant: specjalność i nr uprawnień | mgr inż. Józef Abramowicz upr. do proj. w spec. konstr.-budowlanej nr ABIT-II-7131-11/2000 | | Skala: 1:10 |
| | | | Nr rysunku: KZ-3 |