



400 / 230V  
ukł. TN-C-S

$P_n = 32 \text{ szt} \times 70 \text{ W} = 2,5 \text{ kW}$

zasilanie ze stacji nr 82019 "Gródek 05" z ist. słupia nr 55  
/ KRS179833 / lb= 10A  
sieć napowietrzna ASXs4x25mm<sup>2</sup>, całość wykonąć zgodnie z N-SEP-E-003  
oraz WP /056383/2019/009R08 z 2019-07-23

<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> Główny projektant: ETAK Spółka z o.o., ul. Świdnicka 11, 33-200 Międzybóże, tel. (11) 644-64-63 33-200 Międzybóże, ul. Świdnicka 11		<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> Nazwa obiektu: Oświetlenie uliczne Adres obiektu: ul. Świdnicka 11, 33-200 Międzybóże	
Tytuł projektu: Oświetlenie uliczne drogą podziemną Nazwa inwestora: gmin. Głogów		Tytuł projektu: Oświetlenie uliczne Adres obiektu: ul. Świdnicka 11, 33-200 Międzybóże	
Projektant: mgr inż. Mariusz Szustka ul. Głogowska 1287 33-200 Międzybóże		Tytuł projektu: Oświetlenie uliczne Adres obiektu: ul. Świdnicka 11, 33-200 Międzybóże	
Sygnatura: mgr inż. Jan Szustka ul. Głogowska 1287 33-200 Międzybóże		Tytuł projektu: Oświetlenie uliczne Adres obiektu: ul. Świdnicka 11, 33-200 Międzybóże	