

Bełchatów, dnia 28.09.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Bełchatowie
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

WSZYSCY WYKONAWCY

WI.272.2.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 14 -17.09.2021 r.

1. Proszę o informacje czy ogrodzenie, furtka i brama też jest w zakresie wyceny? Prosimy o dodatnie do przedmiaru jeżeli jest.
2. Proszę o informacje czy wiata śmietnikowa też jest w zakresie wyceny? Prosimy o dodatnie do przedmiaru jeżeli jest.
3. Czy wyposażenie zamieszczone na rys. 08 Aranżacja jest w zakresie wyceny? Prosimy o dodatnie do przedmiaru jeżeli jest.
4. Czy deska elewacyjna ma być klejona na elewacji czy wykonana na specjalnym ruszcie drewnianym?
5. Prosimy o potwierdzenie, iż prace związane zarówno z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do budynku oraz prace związane z wykonaniem węzła ciepłowniczego w budynku „A” są wyjęte z zakresu robót.
6. W dokumentacji jest zaprojektowane pokrycie dachowe z blachy na rąbek stojący. Czy to mają być gotowe panele z zatrzaskami na „Click”? Wg informacji od Producentów tego typu pokrycia, należy montować na dachach o spadkach minimum 8 stopni. W dokumentacji jeden dach ma 5 stopni i nie spełnia tych wymagań.

7. Jaka grubość ma blacha na rąbek, który ma być zamontowany na dachu i elewacji??

8. Czy blacha na rąbek na dachu i elewacji ma być stalowa powlekana w kolorze RAL 7024??

9. W dokumentacji są zaprojektowane okna z materiału PVC. Ze względu na duże wymiary tych konstrukcji należałoby je wycenić jako aluminiowe, co pozwoli na bezproblemowe użytkowanie w przyszłości. Prosimy o zmianę okien z PVC na aluminiowe.

10. Po rozmowie z wieloma dostawcami i producentami stolarki okiennej PCV i ALU, informujemy, że nie ma możliwości wykonać okien z PCV o takich wymiarach jak dokumentacji w wersji otwieranej. Jest możliwość wykonać takie konstrukcje z aluminium pod warunkiem, że okno O-02 i O-03 z jedno skrzydłowego zmienimy na dwuskrzydłowe np. ze słupkiem ruchomy. Prosimy o decyzje jakie okna należy wycenić.

11. Ze względu na dwie stawki VAT : 8% i 23%

a) Prosimy o informację czy „Taras zewnętrzny” – dział nr 11.4 w branży budowlanej należy policzyć stawką VAT 8 % czy 23%?

b) Prosimy o informację czy „Przyłącza i zewnętrzne instalacje” – dział nr 2 w branży sanitarnej należy policzyć stawką VAT 8 % czy 23% ?

c) Prosimy o informację czy „Zasilanie budynku A” – dział nr 1 w branży elektrycznej należy policzyć stawką VAT 8 % czy 23% ?

Odpowiedzi:

W odpowiedzi na zadane pytanie:

AD.1

Ogrodzenie, furtka i brama (całe ogrodzenie inwestycji) jest w zakresie zamówienia zgodnie z załącznikiem graficznym do OPZ. W załączeniu przedmiar ogrodzenia oraz część rysunkowa.

AD.2

Wiata śmietnikowa jest zakresem opracowania zgodnie z OPZ. W załączeniu przedmiar wiaty.

AD.3

Wyposażenie zamieszczone na rys. 08-Aranżacja tylko obrazuje przykładowo zaaranżowane wnętrza z meblami. Wyposażenie nie jest przedmiotem zamówienia.

AD.4

Należy przyjąć deskę elewacyjną klejoną do elewacji.

AD.5

Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej leży po stronie gestora sieci. Zakres wykonania węzła cieplnego w budynku stanowi część przedmiotu zamówienia. Przedmiar i dokumentacja w załączeniu.

AD.6,7,8

Zgodnie ze stanowiskiem projektanta przedmiotową blachę można zakładać na dachy o kącie od 5 stopni.

Panele z zatrzaskiem na Click.

Blacha zastosowana w projekcie minimum gr 0,7mm.

Blacha w kolorze RAL 7024.

AD.9,10

Zamawiający po konsultacji z projektantem informuje, iż do wyceny należy przyjąć dwa okna aluminiowe dwuskrzydłowe (dopuszcza się ze słupkiem ruchomym) tj. jedno okno O-02 i jedno okno O-03 przy tarasie zewnętrznym. Pozostałe dwa okna O-02 i dwa okna O-03 należy przyjąć jako okna PVC O-01 z zachowaniem wymiaru 150x245 cm.

AD.11

Należy zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

STAROSTA

Dorota Pędziwiatr

