

Toruń dn. 08.05.2019

KLAUZULA UZGADNIAJĄCA nr TT.400.364z.2019.MO

Uzgodnienie dotyczy dokumentacji projektowej pt. „Projekt Budowlany, Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu; Zadanie I – Pompownia zbiorcza; Toruń obręb 22 Dz. nr 121/6, 121/7; Data opracowania: 04.2019”

Stwierdza się, że w/w dokumentacja jest zgodna z koncepcją opracowaną np warunków technicznych nr TT.400.2018.346.z.BK z dnia 14-09-2018 i została uzgodniona z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:

1. Projektowany zakres robót winien być wykonany zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
2. Projektowana budowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót oraz z przywołanymi w projekcie normami i przepisami.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania projektowanych przewodów i obiektów dokonać sprawdzenia istniejących rzędnych urządzeń wod-kan, do których będzie się nawiązywać projektowany układ. Połączenia z istniejącą siecią kanalizacji należy uzgadniać na roboczo ze służbami eksploatacyjnymi.
4. Zastosowane materiały i armatura do budowy winny spełniać warunki podane opracowaniach: „Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej” i „Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociągowej stawiane nowoprojektowanym układom wodociągowym” zatwierdzonych przez Zarząd Spółki Toruńskie Wodociągi.
5. Wszystkie obiekty na trasie przewodów należy oznaczyć zgodnie z normą na słupkach betonowych.
6. Wykonane przewody i obiekty należy zgłosić do zinwentaryzowania służbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodności ich usytuowania oraz rzędnych z projektem budowlanym.
7. Po zinwentaryzowaniu, wykonane przewody i obiekty podlegają odbiorowi technicznemu. Próby szczelności wykonać zgodnie z aktualnymi normami.
8. W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia przebudowy, niezinwentaryzowanych urządzeń wod.- kan. należy powiadomić nadzór inwestorski i eksploatatora celem ustalenia dalszego postępowania.
9. Prace na czynnym przewodzie ścieków prowadzić w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi TW Sp. z o.o. i ZUK Zławieś Wielka.
10. Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami Sp z o.o.

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Alicja Krymaka