



Mysłowice, dn. 05 czerwca 2024 r.

WT.236.20.2024.MN

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych klimatyzatorów i agregatu wody lodowej Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach”

Zakres prac:

1. Przegląd 18 sztuk klimatyzatorów ściennych typu split,
2. Przegląd agregatu wody lodowej AERMEC NRA 350
3. Przegląd centrali wentylacyjnej typu BS-4 VBW Engineering

Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych dla 19 szt. urządzeń klimatyzacyjnych:

- Sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora – sprawdzenie podstawowych parametrów urządzenia,
- Czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakterio-bójczych,
- Czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażenie przeciwgrzybicze) jednostek wewnętrznych,
- Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych,
- Kosmetyka obudów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
- Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej,
- Sprawdzenie układów odprowadzania skroplin – kontrola szczelności i drożności instalacji
- Sprawdzenie funkcjonowania klimatyzacji w różnych trybach pracy oraz regulacje,
- Sprawdzenie parametrów chłodniczych - temperatur i ciśnień.

Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych dla agregatu wody lodowej oraz Centrali wentylacyjnej:

- Przegląd, czyszczenie oraz sprawdzenie parametrów agregatu wody lodowej,
- Kontrola szczelności instalacji chłodniczej agregatu wody lodowej,
- Kontrola parametrów centrali wentylacyjnej, sprawdzenie działania oraz wymiana filtrów,
- Wpis do Centralnego Rejestru Operatorów.

podpisał elektronicznie:

**Naczelnik wydziału
CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA
/ – /
dr Paweł Karol Gąsiorczyk**