



Szczecin, dnia 01.07.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.13.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).

Nr Sprawy: 25/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.06.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia SIWZ w zakresie: pkt 1 rozdziału III SIWZ oraz pkt 2, par. 4, ppkt 4 Umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek zapewnienia na czas prowadzenia robót dostaw ciepła (c.w.u. i c.o.) dla wszystkich obiektów internatu Jaworze zasilanych z remontowanej kotłowni. Prosimy o podanie jakie zapotrzebowanie na moc ciepłą generują obiekty, które należy podłączyć do tymczasowego źródła ciepła oraz jakie mają być parametry pracy tymczasowej instalacji.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynków ogrzewanych z kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w budynku nr 36:

1. Budynek nr 18 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 640,99 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 235,6 GJ/rok

2. Budynek nr 19 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 642,10 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 235,6 GJ/rok

3. Budynek nr 20 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 511,03 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 127,6 GJ/rok

4. Budynek nr 21 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 509,88 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 127,6 GJ/rok

5. Budynek nr 34 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 377,87 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 343,6 GJ/rok

6. Budynek nr 35 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 377,41 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 343,6 GJ/rok

7. Budynek nr 36 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 1554,04 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 29,8 GJ/rok

8. Budynek nr 37 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 489,23 GJ/rok
- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.w.u. - 88,4 GJ/rok

9. Budynek nr 40 Jaworze:

- zapotrzebowanie na energię ciepłą na potrzeby c.o. - 17,40 GJ/rok

Sieć centralnego ogrzewania jest siecią niskotemperaturową o parametrach 95 / 65 st. C.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



zu. pplk Piotr SZCZEPANOWSKI

UDZIAŁNIAM POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 01.07.2020 podpis [Handwritten Signature]

data podpis