



Numer referencyjny postępowania: **ZP.271.14.2023**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_3

Dotyczy postępowania: „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – V edycja. Numer postępowania: **ZP.271.14.2023**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), udziela wyjaśnień:

Pytania do Zamawiającego

Pytanie 1. Dotyczy SUW w Paszowicach prosimy o zamieszczenie wyników badań dla studni awaryjnej nr 3 w PFU na stronach od 20-22 zamieszczono wyniki dla studni podstawowych 1,2,6,7.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza wyniki badań. Gmina Jawor oraz jej Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiadają badań wody surowej dla studni 3.

Pytanie 2.

Dotyczy SUW w Paszowicach czy Zamawiający jest w posiadaniu parametrów wody surowej dla studni 1,2,6,7 oraz awaryjnej takich jak zasadowość oraz twardość ogólna, jeżeli tak prosimy o zamieszczenie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza wyniki badań. Wartości pH podane są w wynikach badań wody surowej dla studni. Twardość ogólna nie była robiona.

Pytanie 3.

Dotyczy SUW w Parku Miejskim w Jaworze prosimy o zamieszczenie wyników badań wody surowej dla "Ujęcie stare" studnie: nr 1, 2, 3a, 4 i 5. oraz "Ujęcie nowe" - studnie nr 1a, 3b, 3d, 6 z uwzględnieniem parametrów takich jak między innymi: zasadowość, twardość ogólna, barwa, pH

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza wyniki badań pH i barwa znajdują się w wynikach.

ZATWIERDZAM

Z up. BURMISTRZA
/-/ Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA