

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI,
KADR I PŁAC**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI I UTRZYMANIA
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 04

nr tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994

nr tel. (32) 295 72 09

nr tel. (32) 295 72 10

fax (32) 295 72 07

ZARZĄD SPÓŁKI

STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

54 661 400,00 zł

ZP/04/D/2024

Czeladź dnia 25.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE 2

w postępowaniu pn.:

„Dostawa pomp zatapialnych”

(sygn. postępowania: ZP/04/D/2024)

W związku z wniesionymi zapytaniami do niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Numeracja pytań stanowi kontynuację do pisma Wyjaśnienie nr 1 z dnia 22.11.2024 r.:

Pytanie 2: „Proszę o informacje:

- jaka stopa sprzęgająca

- jakie czujniki

- czy jest płaszcz chłodzący

Najlepiej dane techniczne/typ starej pompy”

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż w załączniku 1.2 do SWZ w punkcie III.1. wskazał istniejącą stopę sprzęgającą: „Adapter, który będzie umożliwił prawidłową pracę pomp na istniejącej stopie sprzęgającej Grundfos”. W komunikacie publicznym zamieszczonym 22.11.2024 w wyjaśnieniach 1 Zamawiający dołączył rysunek uproszczonej stopy sprzęgającej. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia są pompy zatapialne, a więc chłodzone napływającymi mediami. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie czujników poza określonymi w SWZ – oczekuje zaoferowania pompy wyposażonej w zabezpieczenie silnika przed ewentualnym rozszczelnieniem.

Pytanie 3: „Czy byłoby możliwość podać średnicę przyłącza pompy?”

Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż średnica przyłącza pompy określona została na uproszczonym rysunku stopy sprzęgającej, który stanowił załącznik nr 1 do pisma wyjaśnienie nr 1 zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania.

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI,
KADR I PŁAC**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI I UTRZYMANIA
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 04
nr tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994

nr tel. (32) 295 72 09
nr tel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI
STANOWI:**

Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

54 661 400,00 zł

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert ustalony do dnia **28.11.2024 r. do godziny 08:00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **08:15**, co wskazano powyżej.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Artur Smagorowicz

Rozdzielnik:

1x Platforma zakupowa

1x ES