



ZP.264.14.2020.ENW

Gdynia, dn. 15.09.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/485/2020: „Budowa magistrali sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – Etap 1 część 2”.

Informuję, że w dniu **11.09.2020** r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Czy pianka do łącz elektrooporowych jest w zestawie i dostarcza ją zamawiający?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami STWiORB (załącznik nr 2 do siwz) pkt IV.2.4 Izolowanie połączeń spawanych (wykonywanie zespołów złączy): Izolacja złącza:

Mufy zwijane zgrzewane elektrycznie – dostarcza Zamawiający, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do STWiORB. **Zamawiający dostarcza mufy bez pianki poliuretanowej PUR do izolacji muf, której zakup leży po stronie Wykonawcy. Izolacja termiczna muf winna być wykonana z pianki poliuretanowej PUR wlewanej z agregatu pianotwórczego; właściwości pianki jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania pentanu lub cyklopentanu.**”

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
Z-ca Dyrektora Finansowego
Główny Księgowy


mgr Dorota Małkowska