

Stargard, 15.05.2024

numer ZD/8565/2024

Gmina Pyrzyce
pl. Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu pływalnia zlokalizowanego w miejscowości Pyrzyce ul. Tadeusza Rejtana 6, dz. nr 20/51; 20/54; 188/2.

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla Gmina Pyrzyce na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu pływalnia w miejscowości Pyrzyce, ul. Tadeusza Rejtana 6, dz. nr 20/51; 20/54; 188/2, z mocą przyłączeniową w wysokości 140 kW. Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez ENEA Operator sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia (druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach obsługi klienta).

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA Operator sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.

W przypadku wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości, należy ustanowić służebność przesyłu na działce przeznaczonej pod drogę wewnętrzną na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w celu umożliwienia zaprojektowania i pobudowania sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek przyległych do drogi wewnętrznej. W przypadku nieustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na działce przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, ENEA Operator Sp. z o.o. wybuduje przyłącza jedynie w drodze publicznej w celu zasilania nowych działek z podziału nieruchomości.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

W celu prawidłowych zapisów służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., należy kontaktować się z Panią Beatą Pachnik, tel. 913321380, e-mail: beata.pachnik@operator.enea.pl

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator sp. z o.o. w Rejon Dystrybucji Stargard nr telefonu 91-332-23-10.

Z poważaniem,

k.o.

.....
.....