

ul. Polna 8A
62-406 Łądek

e-mail: sekretariat@zgkladek.pl
tel.: 63 276-30-78

ZGK.2210.5.2024

Łądek, dnia 30.01.2024r.

Gmina Łądek
ul. Rynek 26
62-406 Łądek

Warunki techniczne przebudowy hydrantów przeciwpożarowych
w pasie drogowym, działka nr 308/9 obręb Ratyń

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych przebudowy hydrantów przeciwpożarowych z dnia 23.01.2024r., Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku wydaje warunki techniczne:

1. Istniejąca sieć wodociągowa:
 - materiał rura PVC Ø 100mm,
 - w celu ustalenia głębokości istniejącego przewodu wodociągowego należy wykonać próbny wykop.
2. Warunki techniczne przebudowy hydrantów przeciwpożarowych:
 - w związku z planowaną budową drogi należy przebudować wszystkie hydranty znajdujące się w pasie drogowym działka nr 308/9 obręb Ratyń,
 - wszystkie hydranty należy przesunąć w kierunku granicy pasa drogowego z gruntami prywatnymi, jednakże pozostawiając hydranty w pasie drogowym i ogólnodostępne,
 - podczas przebudowy należy wymienić istniejący trójnik na sieci wodociągowej, połączenie rurowe wykonać z rury PE Ø min 90mm, zamontować hydrant nadziemny z kolanem stopowym oraz zasuwą odcinającą,
 - zasuwę odcinającą hydrantu zabezpieczyć obudową i skrzynką uliczną oraz oznakować tabliczką,
 - armatura stalowa wykonana z żeliwa sferoidalnego, malowana proszkowo,
 - cechy hydrantu nadziemnego:
 - średnica dn 80mm,
 - z dwoma wylotami górnymi kłowymi typu „B”,
 - samoczynne odwodnienie,
 - złącze kołnierzowe,
 - wykonany z żeliwa sferoidalnego,
 - malowany proszkowo na kolor czerwony.
3. Postanowienia końcowe:
 - rozpoczęcie i zakończenie robót należy zgłosić telefonicznie na min. 48h przed planowanym wykonaniem:
 - dział wodociągowy 887 887 012 lub 887 887 018,
 - należy dokonać uzgodnień przebiegu przebudowy z zarządcą bądź właścicielem drogi, gestorami sieci oraz z właścicielami działek,
 - wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przebudowanych hydrantów,
 - niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty wystawienia.

KIEROWNIK

Sebastian Woźniak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział wodociągowy
3. a/a