

Załącznik do protokołu nr z dnia

Obowiązkowe czynności jakie należy podjąć podczas przeglądu drzwi:

a) Drzwi ppoż.:

- dokładne oględziny zewnętrzne drzwi,
- sprawdzenie powłoki lakierniczej,
- sprawdzenie okleiny (w przypadku drzwi drewnianych),
- kontrola oznakowania drzwi (naklejek, tabliczek znamionowych),
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłami drzwi,
- dokładna kontrola zawiasów, a także sposobu ich mocowania,
- sprawdzenie zamków, rygli, klamek,
- sprawdzenie elektrorygli (czy drzwi prawidłowo się zamykają i czy elektrorygły nie powodują niedomykania drzwi),
- sprawdzenie trzymaczy drzwiowych (czy trzymają drzwi w pozycji otwartej i czy dają się zwalniać ręcznie),
- kontrola mechanizmu samozamykacza oraz sposobu jego zamocowania,
- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
- kontrola poprawność działania szczotek i ich ewentualna regulacja (w przypadku drzwi EIS - dymoszczelnych),
- sprawdzenie takich elementów, jak uszczelki przyszybowe oraz stan przeszklenia (w przypadku występowania),
- kontrola osadzenia ościeżnicy, oraz jej stanu ogólnego (popękania, stan okleiny, uszkodzenia),
- konserwacja - smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych dedykowanymi preparatami,
- sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł oraz ich poprawności (w przypadku drzwi o podwójnych skrzydłach),
- sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do swobodnego otwarcia drzwi, regulacja (w przypadku konieczności).

b) Pozostałe drzwi:

- oględziny zewnętrzne drzwi,
- kontrola zawiasów, a także sposobu ich mocowania,
- sprawdzenie zamków, rygli, klamek i innych elementów okuć,
- sprawdzenie elektrorygli (czy drzwi prawidłowo się zamykają i czy elektrorygły nie powodują niedomykania drzwi),
- sprawdzenie trzymaczy drzwiowych (czy trzymają drzwi w pozycji otwartej i czy dają się zwalniać ręcznie),
- kontrola mechanizmu samozamykacza oraz sposobu jego zamocowania,
- Kontrola ościeżnicy,
- regulacja skrzydła w płaszczyźnie czołowej,
- konserwacja okuć i zamków dedykowanymi preparatami,
- usunięcie drobnych usterek niewymagających użycia części zamiennych.

Pracownik wykonujący przegląd zobowiązany jest do wykonania każdej z wymienionych czynności oraz potwierdzenia tego w protokole.