

Paradyż, dnia 16.08.2024 r.

GMINA PARADYŻ  
UL. KONECKA 4  
26-333 PARADYŻ

## WYKONAWCY

Numer pisma: **ZP.271.7.2024.02**

**Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż”.**

### **ODPOWIEDZI Nr 1 NA ZAPYTANIA Z DNIA 14.08.2024 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Proszę o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu dla części III "Irenów-chodnik".

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Załączono mapę z projektem zagospodarowania terenu.

***Pytania nr 2,3,4 dotyczą części III zamówienia - Remont drogi powiatowej Nr 1502E Krasik – Irenów***

#### **Pytanie 2**

Proszę o przedstawienie obmiaru remontu umocnień dna i skarp rowy z płyt ażurowych 8x40x60.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

W ramach tego etapu zadania inwestycyjnego nie planuje się remontu umocnień i skarp rowy z płyt ażurowych 8x40x60.

#### **Pytanie 3**

Jakiej szerokości należy wykonać pobocza z kruszywa?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

W ramach tego etapu zadania inwestycyjnego nie planuje się remontu poboczy z kruszywa.

#### **Pytanie 4**

W jakiej lokalizacji znajdują się przepust pod koroną drogi, z jakiej średnicy rur należy je naprawić?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Przepust zlokalizowany jest w km 0+118. Jego remont należy wykonać zgodnie z poz. 15 przedmiaru. Wlot przepustu należy umocnić płytami ażurowymi 8x40x60 cm w ilości 2m<sup>2</sup> na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem otworów betonem.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.**

Zatwierdził:  
Wójt Gminy  
(-) Wojciech Rudalski