



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

Kraków, dn. 07 października 2020 r.

WZP.2370.15.6.2020.MB

WYKONAWCY

uczestnicy postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji - „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce wraz z magazynem przeciwpowodziowym”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót wersji edytowalnych w formacie pliku ath. Zamieszczone przedmiary w formacie pliku puz. oraz pdf. nie da się otworzyć w posiadanym przez nas programie Norma Pro (Wersja 4.62 Maj 2018 r.)

Odpowiedź:

Zamawiający raz jeszcze zamieścił dokumentację projektowo-budowlaną w tym przedmiary przekonwertowane do formatu XML oraz dodatkowo dokumentację geologiczną. Dokumentacja została spakowana do plików: „wyposażenia nowe.zip.001” i „wyposażenie nowe.zip.002”.

Pytanie 2:

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji między plikami dwg a pdf (np. inne opisy plików w tabeli dla konstrukcji placu manewrowego) proszę odpowiedzieć na której dokumentacji oprzeć wycenę?

Odpowiedź:

Zamawiający raz jeszcze zamieścił dokumentację projektowo-budowlaną w tym przedmiary przekonwertowane do formatu XML oraz dokumentację geologiczną. Dokumentacja została spakowana do plików: „wyposażenia nowe.zip.001” i „wyposażenie nowe.zip.002”. Ewentualne drobne różnice w nazwie plików dwg, a pdf są zupełnie nieistotne (to tylko nazwa pliku nie zmieniająca treści rysunku).

Pytanie 3:

Zestawienia stali (ilość stali) z projektu wykonawczego konstrukcji różni się znacząco od ilości stali w przedmiarze. Z czego wynika taka różnica jeżeli chodzi o zbrojenie placu manewrowego?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość stali ujętą w przedmiarze (różnice wynikają z uwzględnienia w przedmiarze tzw. "zbrojenia konstrukcyjnego pomocniczego").

Pytanie 4:

Czy przedmiar można modyfikować poprzez dodawanie nowych pozycji kosztorysowych i zmiany w układzie RMS?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. W związku z powyższym wszystkie dodatkowe prace i materiały które wg wykonawcy nie zostały ujęte w przedmiarach należy wykazać w sporządzonym dodatkowym kosztorysie „Prac nieuwjętych”. W związku z powyższym nie należy modyfikować załączonych przedmiarów.

Pytanie 5:

Pliki zawierające dokumentację techniczną są uszkodzone. Prosimy o zamieszczenie jeszcze raz.

Odpowiedź:

Zamawiający raz jeszcze zamieścił dokumentację projektowo-budowlaną w tym przedmiary przekonwertowane do formatu XML oraz dodatkowo dokumentację geologiczną. Dokumentacja została spakowana do plików: „wyposażenie nowe.zip.001” i „wyposażenie nowe.zip.002”.

Pytanie 6:

*Opublikowane przedmiary w wersji *.PUZ ukierunkowują możliwość wczytania na jeden program kosztorysowy, bez możliwości wczytania do innych programów. Wnosimy o udostępnienie przedmiarów również w wersji *.ATH, który jest bardziej uniwersalny, celem umożliwienia innym uczestnikom wczytania przedmiarów do innych programów kosztorysowych.*

Odpowiedź:

Zamawiający raz jeszcze zamieścił dokumentację projektowo-budowlaną w tym przedmiary przekonwertowane do formatu XML oraz dodatkowo dokumentację geologiczną. Dokumentacja została spakowana do plików: „wyposażenia nowe.zip.001” i „wyposażenie nowe.zip.002”.

Pytanie 7:

Z uwagi na:

- ryczałtowy charakter wynagrodzenia;*
- pomocniczy i orientacyjny charakter przedmiarów;*
- wielobranżowy przedmiot postępowania;*
- specjalistyczne urządzenia i materiały których dostawa i wbudowanie objęte jest przedmiotem postępowania prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert o min. 10 dni roboczych, umożliwiających rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, jako oferenci mamy problemy z terminowym pozyskaniem wycen, w szczególności nietypowych materiałów i urządzeń jakie są zastosowane w w/w postępowaniu. Biorąc pod uwagę termin realizacji, wydłużenie terminu składania ofert o kilka dni nie wpłynie w żaden sposób negatywnie na realizację inwestycji. A oferentowi pozwoli rzetelnie przeanalizować i wycenić przedmiot zamówienia.*

Pytanie 8:

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego nr referencyjny WZP.2370.15.4.2020.ŁB, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu

składania oferty do dnia 06.11.2020 r. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania zapytań do dnia 24.10.2020 r.

Jesteśmy bardzo zainteresowani wzięciem udziału w ogłoszonym przez Państwa postępowaniu. Wnioskowanie o przedłużenie terminu pozwoli na przygotowanie rzetelnej i atrakcyjnej oferty. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na 29.10.2020 r. godz. 14:00. Tym samym zmianie ulega treść rozdziału X pkt. 10 SIWZ, która otrzymuje brzmienie:

**„OFERTA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE INWESTYCJI - „BUDOWĘ KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE WRAZ Z MAGAZYNEM
PRZECIWPOWODZIOWYM”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
29 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 14:00”**

Oraz rozdziału XI pkt 1, która otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć:

- a) w przypadku ofert składanych w postaci papierowej: w siedzibie Zamawiającego (rozdział I SIWZ- dziennik podawczy) nie później niż do dnia **29 października 2020 r. do godz. 13:30,**
- b) w przypadku ofert składanych w postaci elektronicznej: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz nie później niż do dnia **29 października 2020 r. do godz. 13:30.”**

A także pkt 3, która otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2020 r. godz. 14:00 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków.”

Pytanie 9:

Proszę o doprecyzowanie parametrów dla szynowego systemu ssącego, w tym:

- a. długości szyn do odciągów szynowych,*
- b. typu ssawek,*
- c. do jakiego typu pojazdów (osobowych/ciężarowych) mają być,*
- d. długości węży do odciągów szynowych,*
- e. systemu sterowania.*

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia materiałów dla odciągów z podaniem parametrów.

Odpowiedź:

Instalacje należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową oraz wytycznymi zawartymi w opisie technicznym projekt Wentylacji i klimatyzacji m.in. pkt. „Instalacja odsysania spalin” oraz projektami branżowymi m.in. elektryki. Szynowy system ssący np. KOS-L-SSAk oraz bębnowy ALAN-U/C-12 dostosowany do długości wozu strażackiego (samochód ciężarowy). System sterowania wg opisu elektryki oraz projektu branżowego.

Pytanie 10:

Prosimy o wskazanie czy wyposażenie pomieszczeń: aneksów kuchennych i łazienek przedstawionych i opisanych na rysunkach PW Architektury (od 827.51-

32.1 do 827.51-33.9) oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych i technicznych zgodnie z informacjami zapisanymi w opisie architektury PW na stronach 3-6. wchodzi w zakres wyceny Generalnego Wykonawcy? Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaki zakres wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń ma zostać wyceniony i dostarczony przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Prosimy wycenić wyposażenie ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie 11:

Prosimy o udostępnienie następujących opracowań warunków geologicznych:

- „Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby rozpoznania warunków geotechnicznych na działkach nr 722/3 i 724/5 (obręb 1) w Wieliczce" opracowana w sierpniu 2013r.
- „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod przyszłą zabudowę działek nr 724/5, 722/3, 776/11, 1751 przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce" opracowane we wrześniu 2019r.

Pytanie 12:

Proszę o udostępnienie poniższych opracowań przez Zamawiającego:

1. „Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby rozpoznania warunków geotechnicznych na działkach nr 722/3 i 724/5 (obręb 1) w Wieliczce" opracowana w sierpniu 2013r w której warunki geologiczno-inżynierskie dla PSP charakteryzują otwory badawcze nr A1÷A4,
2. "Geotechniczne warunki posadowienia dotyczące rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod przyszłą zabudowę działek nr 724/5, 722/3, 776/11, 1751 przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce" opracowane w czerwiec/lipiec 2019r w których warunki geologiczno-inżynierskie dla PSP charakteryzują otwory badawcze nr B3÷B12.

Odpowiedź:

Zamawiający raz jeszcze zamieścił dokumentację projektowo-budowlaną w tym przedmiary przekonwertowane do formatu XML oraz dokumentację geologiczną. Dokumentacja została spakowana do plików: „wyposażenia nowe.zip.001” i „wyposażenie nowe.zip.002”.

Pytanie 13:

Czy wspinalnia strażacka pokazana na wizualizacjach na placu manewrowym wchodzi w zakres wyceny? Czy tylko należy wycenić ściankę wspinaczkową na elewacji południowo-wschodniej? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt takiej wspinalni.

Odpowiedź:

Wspinalnia nie wchodzi w zakres wyceny. Proszę wycenić ściankę wspinaczkową na elewacji.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla projektowanej windy.

Odpowiedź:

Dźwig osobowy np. Otis Genesis 630, karta dźwigu w dokumentacji technicznej.

Pytanie 15:

Po pobraniu załącznika dokumentacja techniczna 2 wyskakuje komunikat że plik jest uszkodzony. Próbowaliśmy pobrać i otworzyć go na kilku komputerach ale bez skutku. Proszę o przesłanie tego załącznika do nas na maila.

Odpowiedź:

Zamawiający raz jeszcze zamieścił dokumentację projektowo-budowlaną w tym przedmiary przekonwertowane do formatu XML oraz dokumentację geologiczną. Dokumentacja została spakowana do plików: „wyposażenia nowe.zip.001” i „wyposażenie nowe.zip.002”.

Pytanie 16:

Czy należy wycenić pozycje, które są zablokowane w plikach kosztorysowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a kosztorys pełni funkcję pomocniczą. Dodatkowo Zamawiający informuje, że raz jeszcze zamieścił dokumentację projektowo-budowlaną w tym przedmiary przekonwertowane do formatu XML oraz dokumentację geologiczną. Dokumentacja została spakowana do plików: „wyposażenia nowe.zip.001” i „wyposażenie nowe.zip.002”. Przy sporządzaniu wyceny należy wykorzystać załączone przedmiary, a wszystkie dodatkowe prace i materiały, które wg wykonawcy nie zostały ujęte w przedmiarach należy wykazać w sporządzonym dodatkowym kosztorysie „Prac nieujętych”.

Pytanie 17:

W jakiej formie należy złożyć kosztorys ofertowy? Uproszczony, szczegółowy czy według innego podziału?

Odpowiedź:

Zamawiający rekomenduje, aby kosztorys złożyć w formie uproszczonej. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia w formie elektronicznej lub papierowej kosztorysów szczegółowych.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść rozdziału VI SIWZ w części dot. złożenia dokumentów i oświadczeń która otrzymuje brzmienie:

"Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

- 1. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*
- 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.*

3. *Oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.*
4. *Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.*
5. *Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia przedmiotowego oświadczenia jedynie w przypadku upłynięcia terminu o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
6. *Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.*
7. *Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.*
8. *Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.*
9. *Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.*
10. *Kosztorysów szczegółowych."*

Pytanie 18:

Proszę o doprecyzowanie charakterystyki pomieszczenia sauny - technologia, materiały.

Odpowiedź:

Sauna systemowa sucha, drewniana wg technologii producenta. Ściany i sufit i boazeria drewniana, posadzka drewniana. Ławki drewniane. Drzwi przeszklone systemowe. Piec elektryczny o mocy 8kW.

Pytanie 19:

Czy zadanie obejmuje wykonanie boiska za budynkiem? Jeśli tak to proszę o wytyczne.

Odpowiedź:

Boisko sportowe należy wytyczyć na górnej płycie placu manewrowego. Na betonie należy wytyczyć – wymalować linie z zastosowaniem odpowiedniej farby do betonu koloru białego.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

podpisał elektronicznie:

z up.

**MAŁOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/ - /

*st. kpt. mgr inż. Przemysław Przęczek
Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego*