

**Załącznik nr 6 do SWZ**  
**Załącznik nr 1 do umowy**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Puck”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Puck w miejscowościach: Mrzezino (SUW), Osłonino, Rzucewo, Błądzikowo, Żelistrzewo, Smolno, Połczyno (SUW), Starzyno (SUW), Werblinia, Starzyński Dwór, Radoszewo, Rekowo Górne (SUW), Widlino, Połchowo, Sławutowo (SUW), Brudzewo (stacja podnoszenia ciśnienia), Celbowo, Sławutowko (SUW), Leśniewo (SUW), Mała i Wielka Piaśnica, Zdrada, Domatowo (stacja pomp), Domatówko, Mechowo, Darzlubie (SUW).

Gmina posiada ok. 308 km sieci wodociągowej (Ø 110mm, 90mm, PCV, PE ok. 78%, AC, stalowo żeliwne), ok. 5 580 szt. przył. wodoc. , osiem stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Mrzezino, Połczyno, Starzyno, Rekowo Górne, Sławutowo, Sławutowko, Leśniewo, Darzlubie, (w tym sześć zbiorników retencyjnych wody w miejscowościach: Mrzezino 2 x 180 m<sup>3</sup>, Leśniewo 2 x 160 m<sup>3</sup>, Starzyno 2 x 75 m<sup>3</sup> – stanowiące elementy SUW), pompownia w m. Brudzewo i Domatowo.

**Zakres zamówienia:**

1. Przyjmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania odcinków sieci wodociągowej.
2. Dokonywanie odbiorów przyłączy wodociągowych i wodomierzy zgłaszanych przez odbiorców wody oraz pracowników Urzędu w terminie **3 dni** od zgłoszenia, przekazywanie kopii tych protokołów **1 raz w tygodniu** do Urzędu, ( w 2020r. i 2021 dokonano 150 odbiorów nowych przyłączy i odebrano 590 szt. podwodomierzy).
3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej (tj. między innymi reagowanie na zgłoszenia pracowników urzędu oraz odbiorców wody dot. spadków i wzrostów ciśnienia, pogarszania jakości wody, potwierdzanie występowania awarii), okresowe płukanie sieci wodociągowej ewentualnie przyłączy wodociągowych w miarę potrzeb (w terminie 24 godz. od momentu zgłoszenia).
4. Przeglądy zaworów, zasuw, hydrantów – utrzymanie w sprawności technicznej - zwłaszcza w trakcie inwestycji drogowych.
5. Przeprowadzanie **raz w roku** przeglądu hydrantów w każdej miejscowości (sprawdzenie działania zamknięcia i otwarcia hydrantu i zasuw odcinającej hydrant).
6. Sprawdzanie i potwierdzanie pracownikom urzędu awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach, a poza godzinami pracy urzędu przekazywanie tych informacji bezpośrednio firmie usuwającej awarie, potwierdzanie na protokole awaryjnym czynności związanych z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach.
7. Nadzór nad budową sieci i przyłączy wodociągowych wykonywanych przez prywatnych inwestorów oraz Urząd Gminy, współpraca z pracownikami Urzędu oraz ewentualny udział w kontrolach poprawności działania urządzeń pomiarowych u odbiorców wody i przy inwentaryzacji sieci wodociągowej.
8. Prowadzenie całodobowego pogotowia wodociągowego, udostępnienie Zamawiającemu oraz odbiorcom wody kontaktu telefonicznego w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy.
9. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii na sieci do momentu przyjazdu firmy usuwającej awarie, w tym lokalizacja i zamknięcie właściwej zasuw.
10. Dbłość o estetykę i stan sanitarny armatury SUW poprzez jej bieżące oczyszczanie, utrzymywanie należącego porządku w budynku i na placu SUW, w tym sprzątanie i wykaszanie trawy.
11. Utrzymywanie optymalnych warunków pracy urządzeń, sprawowanie kontroli procesu

- technologicznego w SUW.
12. Przygotowywanie urządzeń SUW do kontroli PPIS w Pucku i UDT Gdańsk i **wykonywanie zaleceń pokontrolnych.**
  13. Usuwanie drobnych usterek i awarii, między innymi wymiana wodomierza i zaworów w stacjach uzdatniania wody.
  14. Wymiana oleju w agregatach i sprężarkach oraz czynności serwisowe możliwe do wykonania we własnym zakresie.
  15. Prowadzenie rejestru pobranej wody na podstawie wskazań wodomierzy i zużycia energii na podstawie wskazań liczników energii zamontowanych w obiektach wodociągowych (przekazywanie odczytów **1 raz w miesiącu do Urzędu**).
  16. Dokonywanie płukania odżelaziaczy bądź kontrola ich automatycznego płukania.