PIĘTRO 1 - SZKOŁA



– oprawa oświetleniowa LED; nastropowa; 3200 lm; 4000K; IP20

– oprawa oświetleniowa LED; nastropowa; 2200 lm; 4000K; IP44

– oprawa oświetleniowa LED; montaż naścienny; 2200 lm; 4000K; IP65

– oprawa oświetleniowa LED; nastropowa; 1200 lm; 3000K; IP44

– łącznik instalacyjny świecznikowy; p/t

– podwójne gniazdo wtykowe 2x(2P+Z); 16A/250V; IP20; p/t (hm=0,3m;)

AW2 – oprawa awaryjna LED z optyką do przestrzeni otwartych wyposażona w moduł 1–godz. świecenia awaryjnego

AW3 – oprawa awaryjna LED z optyką do korytarzy wyposażona w moduł 1–godz. świecenia awaryjnego

AW6c – oprawa awaryjna LED z optyką asymetryczną dla doświetlenia hydrantu wyposażona w moduł 1–godz. świecenia awaryjnego

EW1 / EW2 – oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem kierunkowym wyposażona w moduł 1–godz. świecenia awaryjnego

Oprawy awaryjne z atestem CNBOP.



RZECZOZNAWCA DS. SPRAWY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Zbigniew Grzelak Nr upr. 566/2013
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag 13.07.2021 z uwagami

RZUT PIĘTRA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Teresa Dębińska - Bielak
19-480 Łódź, ul Jaskrowa 4, NIP: 726 179 06 02, tel.: 604 79 50 68
debinska.t@gmail.com

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BESIEKIERZU RUDNYM
Adres: 95-001 Biała, Besiekierz Rudny 20, dz.nr ewid.253.

TYTUŁ RYSUNKU: OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE INST. ELEKTRYCZNE W POM. ADAPTOWANYCH PIĘTRA

INWESTOR: Gmina Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4.

PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Frydrysiak upr.nr 617/94/Wł.

SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Jagas upr.nr 242/89/Wł.

Skala rysunku: 1: 100
Data opracowania: maj 2021
Branża: ELEKTRYCZNA
Faza projektu: P. TECHNICZNY
Numer rysunku: E - 2