

Czersk, 2022-11-03

WZ.271.73.2022

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boisk do gier plażowych” w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku”, (ogłoszenie nr 2022/BZP 00408377/01 z dnia 25.10.2022r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Proszę o wyjaśnienie zapisów w przedmiarze: poz. nr 3 „Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5cm głębokości” - dlaczego wpisano ilość -1404,000m2 poz. nr 12 „Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5cm głębokości” - dlaczego wpisano ilość -3108,000m2 Jak należy się do tych zapisów odnieść?

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

Pozycje przedmiaru robót nr 1-3 należy czytać łącznie. Tzn. zgodnie z opisem należy wykonać koryto na głębokość min. 20 cm na powierzchni 468 m2 dla boiska do siatkówki plażowej. Analogicznie pozycje 10-12 należy również czytać łącznie. Tzn. zgodnie z opisem należy wykonać koryto na głębokość min. 20 cm na powierzchni 1.036 m2 dla boiska do piłki nożnej plażowej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,  
Z up. Burmistrza  
Przemysław Bloch  
Naczelnik Wydziału

**Otrzymują:**

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a