



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec, dnia 11.10.2021 r.

DZP/286/2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawa, montaż i instalacja nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na salę zabiegową Oddziału Otolaryngologii w WS – SP ZOZ w Zgorzelcu w ramach projektu pn. „Zakup nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na salę zabiegową Oddziału Laryngologii w WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust 1 pkt 3. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 08-10-2021r. o godzinie 8.00 podał na stronie prowadzonego postępowania przetargowego na Platformie Zakupowej, kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 300 000 PLN brutto. W wymaganym terminie tj. do dnia 08-10-2021r. do godz. 8.00 wpłynęła jedna oferta przetargowa od Firmy Termo Klima MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna; 40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12. Cena zaoferowana w w/w ofercie wynosi 369 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie posiada możliwości finansowych na zwiększenie środków do kwoty oferty z najniższą ceną.

Jednocześnie Komisja Przetargowa w trakcie analizy złożonej oferty przetargowej stwierdziła, że zaoferowana stawka podatku VAT w poz. 2 i 3 tabeli cenowej w Formularzu ofertowym jest błędnie określona w wysokości 23%. Prawidłowa stawka podatku VAT na sprzęt medyczny wynosi 8%. Odstąpiono od wyjaśnienia powyższej kwestii z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego. Ponadto stwierdzono w złożonej ofercie przetargowej brak oświadczenia że podmiot który będzie wykonywał instalację oraz konserwowanie i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych będzie posiadał: Certyfikat dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła wskazanych odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. tj. z 2020r., poz. 2065 z późn. zm.) i zostanie on przedłożony Zamawiającemu przez rozpoczęciem robót. Odstąpiono od wezwania do uzupełnienia w/w dokumentu, z uwagi na fakt unieważnienia postępowania przetargowego.

numer sprawy 22/ZP/2021

Dziękując za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
- 2) Platforma Zakupowa
- 3) a/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA E-MAIL

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński, tel. 571 334 686