



Łapy, dnia 25.02 2022 r.

I.7013.1.2022

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa i przebudowa dróg
w Gminie Łapy”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Proszę o wyjaśnienie, uzupełnienie:

ul. Polna w Uhowie

1. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej jest wycinek sieci na wysokości bud 19 do uciętej studni D12. Proszę o wyjaśnienie jaki jest dokładny zakres prac do wykonania (czy kanał fi 300 jest wybudowany a w zakresie jest tylko budowa 8 przykanalików).

ul. 1-go Maja

1. Błędy na profilach kanalizacji deszczowej proszę o podanie poprawnej średnicy studni D13 oraz D2.

ul. Konwaliowa i Różana

1. Proszę i doprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej z rur PP (dokumentacja projektowa) czy PVC (warunki gminy)?

2. Proszę o wskazanie do jakich działek należy wykonać przebudowę i zaprojektować przyłącza gazowe ? - dot. Osiedle Cukrownicze droga gminna na dz. 529,559/6, 560/17.

Odpowiedź

1. Część I ul. Polna:

1) Zamawiający informuje, iż do wykonania są tylko przykanaliki.

Część II ul. 1go Maja w Uhowie:

1) Zamawiający informuję iż średnice studni są następujące: studnia D2 - DN1500, studnia D13 - DN1200.

Część V ulica Konwaliowa i Różana

1) Zamawiający informuje, iż kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Część IV osiedle Cukrownicze:

1) Zamawiający informuje, iż należy przeprojektować i przebudować istniejące przyłącza gazowe naniesione na mapie.



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Powyższe pytania nie modyfikują treści swz w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/