

PROTOKÓŁ Z WYZNACZENIA RESURSU PLATFORMY HYDR DLA OSÓB NIEP.

PRODUCENT	IGV Sp A Vignate - Milano Włochy				
INSTALATOR	Pro Reha				
ROK ZAINSTALOWANIA DŹWIGU	2007				
TYP	Platforma Pionowa hydrauliczna / DL-1C/4				
NR FABRYCZNY	OV99177307				
NUMER EWIDENCYJNY UDT	N 3019000 352				
EKSPLOATUJĄCY	ZKZL Sp. z o.o. Poznań, Matejki 57				
RODZAJ BUDYNKU	Przychodnia				
DATA SPORZĄDZENIA	13	1	2020		
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW	3				
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	6,05 m				
UDŹWIG	250 kg				
PRĘDKOŚĆ NOMINALNA	0,1 m/s				
Ilość jazd rocznych dźwigu	-	ilość jazd łącznie			-
SPORZĄDZIŁ: Patrik Lewczuk	Dokument został wystawiony elektronicznie i jest ważny bez podpisu.				
KOMPONENT	ROK ZAMONTOWANI A MODERNIZACJI WYMIANY	ZAŁOŻONA TRWAŁOŚĆ "RESURS" LATA/ILOŚĆ JAZD		POZOSTA ŁA ILOŚĆ CYKLI	ROK OSIĄGNIĘC IA RESURSU
TABLICA STEROWA	2005	20	-	-	2025
STEROWNIKI	2007	15	-	-	2022
ZESPÓŁ NAPĘDOWY	2007	20	-	-	2027
CIĘGNA NOŚNE I ICH MOCOWAIA	2007	15	-	-	2022
KABINA	2007	20	-	-	2027
CHWYTACZ	2007	15	-	-	2022
DRZWI PRZYSTANKOWE	2007	15	-	-	2022
ZAMKI RYGLE DRZWI PRZYSTANKOWY	2007	15	-	-	2022
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	2007	15	-	-	2022
PRZEWODY HYDRAULICZNE	2007	15	-	-	2022
KASETY WEZWAŃ	2007	20	-	-	2027
PANELE DYSPOZYCJI	2007	20	-	-	2027
Stopień wyk. Resursu - procentowo		78 %			
ORZECZENIE					
Uwzględniając powyższe ustalenia stwierdza się, że resurs nie został osiągnięty i urządzenie nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji					