

Warszawa, 30 sierpnia 2024 r.

BF-2.262.26.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **przebudowę pompowni dla potrzeb ppoż. w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Prosimy o udostępnienie części rysunkowej projektu sanitarnego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że projekt techniczny w branży sanitarnej zawierający część rysunkową zostanie udostępniony po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zobowiązaniu się do zachowania poufności, stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ, zgodnie z zapisami pkt 3.11. części I SWZ.

Wniosek nr 2:

W opisie do projektu sanitarnego zostały uwzględnione prace związane z iniekcją ścian. Opis ten bardziej pasuje to iniekcji kurtynowej (całej powierzchni ściany). W przedmiarze uwzględniono przeponę poziomą. Ponadto nie uwzględniono szlamu cementowego zamykającego wykonaną iniekcję i ewentualnego tynkowania ściany (zalecany tynk renowacyjny jeśli występują wysolenia). Prosimy o informację jakie prace należy wycenić w tym zakresie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie należy stosować metody wysokociśnieniowej z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji budynku, projekt nie przewiduje iniekcji kurtynowej na całej powierzchni ściany. Do uszczelnienia należy zastosować metodę niskociśnieniową, ze względu na występowanie zawilgocenia ścian zewnętrznych do ok. ½ wysokości ww. pomieszczeń, przewiduje się ok. 30 m² powierzchni przeznaczonej

do uszczelnienia. Projektant nie wskazuje jednego konkretnego producenta systemu uszczelnień i pozostawia jego wybór Wykonawcy wymagając jedynie, żeby po dokonaniu tego wyboru wszystkie produkty zastosowane do uszczelnienia ścian były tego samego źródła.

Wniosek nr 3:

Prosimy o podanie firmy konserwującej system SSP w budynku.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że informacje dotyczące firmy konserwującej SSP w budynku Urzędu zostały podane w pkt. 8 Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Wniosek nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że przez okres gwarancji tj. 60m-cy wykonawca ma świadczyć wszelkie przeglądy/serwisy zamontowanych urządzeń nieodpłatnie (należy to uwzględnić w ofercie)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z § 12 ust. 6 pkt 1 Projektowanych postanowień umowy:

„W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonywania czynności serwisowych i przeglądów eksploatacyjnych: w okresie gwarancyjnym Wykonawca przeprowadzać będzie wszelkie czynności serwisowe, gwarancyjne oraz przeglądy eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami DTR (Dokumentacji Techniczno Rozruchowej) oraz instrukcjami eksploatacji nie rzadziej niż 2 razy w roku przez okres 60 miesięcy. Wszelkie materiały eksploatacyjne, gwarancyjne i urządzenia Wykonawca zapewnia na własny koszt, przez cały okres trwania gwarancji. Za wykonanie czynności serwisowych i przeglądów eksploatacyjnych nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.”

Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji treści SWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem **<https://platformazakupowa.pl/pn/uokik>** - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **do dnia 11 września 2024 r. do godziny 11:00**. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **11 września 2024 r. o godz. 11:15**.

Z poważaniem,

*Katarzyna Prus-Stachyra
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów*