



UIO.7221.33.2023.BW.

Gdynia, dn. 22.02.2023r.

KONFIG

Projektowane i doradztwo techniczne

ul. Porębskiego 33/1

80-180 Gdańsk

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (j. t. Dz.U.2022.988) oraz §6 ust. 1 i §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz.U.2017.784) po rozpatrzeniu wniosku firmy KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne z dnia 01.02.2023r.

odsyłam

w celu wprowadzenia poprawek czasową organizację ruchu przedstawioną w projekcie pt. „Projekt tymczasowej organizacji ruchu – Budowa przepompowni ciepłowniczej dla modernizowanej sieci ciepłowniczej w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni – ul. Zorzy”.

W projekcie czasowej organizacji ruchu należy:

1. uzupełnić uzgodniony z Referatem Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni projekt organizacji placu budowy;
2. opis techniczny uzupełnić o termin przywrócenia stałej organizacji ruchu;
3. opis techniczny uzupełnić o opis występujących zagrożeń lub utrudnień;
4. opis techniczny uzupełnić o opis stanu pasa drogowego po zrealizowaniu każdego etapu robót;
5. plan orientacyjny sporządzić w skali od 1:10000 do 1:25000;
6. zaprojektowane znaki ostrzegawcze na ul. Zorzy w kierunku od ul. Marzanny umieścić w odległości od 50 do 100 metrów od miejsca prowadzenia robót;
7. usunąć znaki ostrzegawcze zaprojektowane na ul. Zorzy w kierunku od strony lasu (droga bez przejazdu);
8. usunąć zaprojektowane znaki B-33 oraz B-34 (strefa TEMPO 30);
9. miejsca prowadzenia robót wygrodzić za pomocą zapór drogowych U-20c na całym obwodzie;
10. dot. rys. nr 2.1:
 - a. na zaprojektowanej tablicy prowadzącej U-3d umieścić światła ostrzegawcze barwy żółtej;

11.dot. rys. nr 2.2:

- a. zmienić kolor tła tabliczki zaprojektowanej pod znakiem B-1 z żółtego na biały;
- b. zaprojektowaną tabliczkę pod znakiem B-1 uzupełnić o informację jakiej budowy pojazdy są wyłączone z zaprojektowanego zakazu ruchu.

POUCZENIE

Poprawiony zgodnie z powyższymi uwagami projekt należy złożyć w celu zatwierdzenia w terminie 60 dni od daty niniejszego pisma. W przeciwnym razie projekt zostanie odrzucony w myśl §8 ust. 5 rozporządzenia (j.t. Dz.U.2017.784).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Arkadiusz Trzeciak
NACZELNIK WYDZIAŁU

załącznik: projekt jw. – 1 egz.
otrzymują:

- ①. Adresat
2. UIO- aa. (nr: 14806/2023)