







C:\Users\KONFIG03\Documents\KONFIG03\20_2022_OPEC przepompownia ul. Zarzy/rysPB_P1_20_2022_TOM1_rys.1.0_Kv18.tcz.dwg, Bullzip PDF Printer (420x560).pds



BETON C30/37 (kl. ekspoz. XC4, XA1, XF1)
maks. w/c - 0.55; wodoszczelność W8
min. zawartość cem. - 300 kg/m³
kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiedniej
odporności na zamrażanie/rozmarzanie kat. F2
min. zawartość powietrza 4%
STAL ZBROJENIOWA B500B
otulina c_{min} = 40 mm
STAL MATERIAŁOWA:
- rury osłonowe, marki, kątowniki podporowe - S235JR
- gródzice GU 8S - S240GP, $l_y=12800$ cm²/m

- Uwagi:
- Wymiary w [cm], wymiary elementów stalowych w [mm].
 - Rzędne w [m n.p.m.], rzędne oznaczone kolorem niebieskim w [cm].
 - Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wg opisu technicznego.
 - Warstwę spadkową posadzki należy wykonać podczas betonowania lub z zastosowaniem zapraw mineralnych na bazie cementu modyfikowanego polimerami (PCC).
 - Krawędzie korony ścian, cokołów oraz rzapia fazować - faza 15/15 mm.

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|
| Jednostka projektowa | KONFIG | | |
| | Projektowanie i doradztwo techniczne | | |
| | siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk | | |
| | biuro: ul. Świętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk | | |
| | tel. 533 057 058 / 729 057 058 | | |
| Numer sprawy | NO/99/2022 | | |
| Zamierzenie budowlane/Objekt budowlany | Budowa przepompowni ciepłowniczej dla modernizowanej sieci ciepłowniczej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni | | |
| Stadium projektu | Projekt Budowlany | | |
| Element projektu | Projekt Techniczny | | |
| Nazwa tomu | TOM 1 - Konstrukcja | | |
| Funkcja | Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność | Data sporządzenia/ sprawdzenia | Podpis |
| Projektant | inż. Daniel Mikusik POM/0047/P00K/05 konstr.-bud. | 10.01.2023 r. | |
| Opracowujący | inż. Martyna Meyer | 10.01.2023 r. | |
| Projektant sprawdzający | inż. Bartłomiej Figur POM/0087/P00K/07 konstr.-bud. | 10.01.2023 r. | |
| Tytuł rysunku | Komora żelbetowa - rysunek zestawieniowy | | |
| Nr archiwalny | Branża | Skala | Nr rysunku |
| 20/2022 | K | 1:50, 1:20, 1:5 | 1.0 |