

Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Agregat 80kW 100kVA – 1 szt. (SUW Pasym)

Dane techniczne agregatu

Silnik	6 cylindrowy wolnossący
Typ	turbodoładowany
Układ podgrzewania kolektora	TAK
Moc maksymalna Agregatu	88kW 110kVA
Moc stała Agregatu	80kW 100kVA
Stabilizacja Napięcia	TAK
Gniazda	230V x3szt 400V x 2szt
Układ podtrzymania akumulatora	TAK
Układ podgrzewania silnika	TAK
ATS/SZR	TAK
Wymiary (cm)	290x105x155
Waga netto (kg)	1500

Dębica, dnia 2022-06-22 r.

Andrzej Maziarz
potwierdzam spełnienie wymagań
(cyfrowy podpis kwalifikowany)

Agregat Diesel 33kW / 42kVA | Wa-Tech – 3 szt. (SUW Tylkowo, SUW Grom, budynek ratusza)

Dane techniczne agregatu

Silnik	4 cylindrowy wolnossący
Układ podgrzewania kolektora	TAK
Moc maksymalna Agregatu	33kW 42kVA
Moc stała Agregatu	30kW 38kVA
Stabilizacja Napięcia	TAK
Gniazda	230V x3szt 400V x 2szt
Układ podtrzymania akumulatora	TAK
Układ podgrzewania silnika	TAK
ATS/SZR	TAK
Wymiary (cm)	220x95x122
Waga netto (kg)	890

Dane techniczne przyczepy

Model	2 osiowa
Producent osi	Al-ko (Germany)
Producent haku	Al-ko (Germany)
Dopuszczalna masa całkowita	2000kg
Rodzaj osi	2 x oś hamowana
Konstrukcja	ażurowa + ocynk
Koła	185R 14C
Rodzaj	przyczepa transportowa

Dębica, dnia 2022-06-22 r.

Andrzej Maziarz
potwierdzam spełnienie wymagań
(cyfrowy podpis kwalifikowany)