

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn pl. Bema 5
tel.089-521-05-39

GGN-ZUD.6630.168.2013

OPINIA NR 168/2013

Uzgodnienie projektu: sieć elektroenergetyczna-oświetlenie, przyłącza elektroenergetyczne zalicznikowe (3 szt.)

Lokalizacja obiektu: gm. Barczewo, WÓJTOWO dz. 10/7, 10/79, 102/5, 104/21, 105/11, 105/16, 105/17, 106/1, 106/7, 107/4, 109/1, 110/11, 110/21, 110/29, 110/33, 117/17, 117/19, 117/20, 117/24, 119/6, 119/16, 128/3, 129/2, 130/4, 136/13, 136/15, 136/17, 139/3, 141/3, 141/86, 141/88, 141/91, 141/101, 142, 144/12, 144/13, 144/75, 144/76, 144/88, 144/97, 144/109, 144/110, 146/2, 146/5, 146/7, 146/8, 150/7, 168/8, 168/10, 168/11, 179/3, 233/7, 245/13, 245/14, 245/58, 245/95, 245/101, 247/3, 250/6, 250/11, 250/12, 261/39, 272/9, 274/16, 324/7, 349/4, 355/42, 355/50

Zleceniodawca : PRACOWANIA PROJEKTOWA Zbigniew Duchliński
11-010 WÓJTOWO
Brzozowa 5

Zlecenie z dnia: 2013-02-04

Projektant : Zbigniew Duchliński

Inwestor : Gmina Barczewo
11-010 BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na posiedzeniu w dniu: **2013-03-26**

~~1.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag *~~

~~2.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1*~~

~~3.nie uzgadnia lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu *~~

* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe.

I.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

- 1.Zajęcia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z późn.zm.
- 2.Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi /art.43./
- 3.Przestrzegania przepisów Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyższych sprawach należy uzgodnić z:

- Generalną Dyрекcyją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnośnie dróg krajowych
- Wojewódzkim Zarządem Dróg ul.Pstrowskiego 28 B-odnośnie dróg wojewódzkich

4.Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych, które nie wchodzą w skład sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11 ustawy "Prawo Geodezyjne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027 .

II.1.W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

1. Skład osobowy "Zespołu" i treść uwag
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi ORANGE Polska
4. Uwagi ENERGA-Operator S.A. Oddział w Olsztynie

Przewodniczący zespołu

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania:
Dokumentacji Projektowej

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	ORANGE Polska Techniczna Obsługa Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Olsztynie	uwagi - zgodne	Jacek Zieliński
2	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie	uwaga - zgodne. uwaga pkt 1.	Moneta J. Kuczonch
3	Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie	uwaga pkt. 2, 3	Elżbieta Chrostek E. Ch.
4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie	bez uwagi	79004 K. S. mas
5	Urząd Miejski w Barczewie	b/n	Imię Robert Ciolek
6	PPHU MACROSAT	bez uwagi	Michał Łukasik specjalista ds. uzgodnień dokumentacji projektowej Michał Łukasik TV kablowa MACROSAT tel. 89 674 00 00
7	Wydział Infrastruktury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	b/n	Anna Olszewska
8	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	b/a	Elżbieta Włodarczyk E. W.
9	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	b/n	Michał Feliński

Zalecenia członków zespołu, Konsultacje / operatorzy sieci i zarządcy dróg / :

1. Przed rozpoczęciem realizacji prac ziemnych z instalacją sieci oświetleniowej, zrealizować pobór danych przed rozpoczęciem z wydaniem ZDP-ów nr 1651/09. Obecnie projektowane sieci oświetleniowe będą z odwołaniem do przebudowy.

OLSZTYN

2. O rozpoczęciu prac ziemnych powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu.

3. Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

ORANGE Polska
Techniczna Obsługa Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 0 89 525 63 10
fax: 0 89 525 21 15
www.tp.pl

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dn. 05.02.2013

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) ORANGE Polska, Techniczna Obsługa Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Olsztynie ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).
4. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika ORANGE Polska.



J. Zieliński

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dnia 05.02.2013 roku

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsztynie. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
 - Termin wykonania prac,
 - Nazwę firmy prowadzącej prace,
 - Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Dystrybucji Olsztynie (tel. 89 523 14 24, 25, 26);
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, pok. 102 (tel. 89 523 14 24);
4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.