



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0026.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **MaterSeal NP 474**

Zawierający / containing: żywicę poliuretanową, diizocyjany, ksylen, etylobenzen, tlenek wapnia i inne składniki w deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako uszczelniacz do szczelin w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w stacjach uzdatniania wody, w oczyszczalniach ścieków - wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobem i jego parami. Powierzchnie mające styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na których zastosowano wyrób, po wysezonowaniu przed oddaniem do użytkowania należy obficie spłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
D-26123 Oldenburg
Donnerschweer Str. 372, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o. o.
32-400 Myślenice
ul. Kazimierza Wielkiego 58

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.01.21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.01.21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 stycznia 2022

The date of issue of the certificate: 21st January 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. 
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB