



Gdański
Zarząd Dróg
i Zieleni



RPW/10358/2022 P
Data: 2022-07-19 DRMG

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
W PLYNĘŁO

data: 19. 07. 2022

L. dz.

GZDiZ.ZR.6304.2.362.2022.AG.750

Gdańsk, 11.07.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

ul. Żagłowa 11
80-560 Gdańsk

Dot. wytycznych do ciągu pieszego w ramach likwidacji pomieszczeń piwnicznych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80.

W odpowiedzi na wniosek w powyższej sprawie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne i zalecenia:

1. zakres: ul. Kartuska – chodnik wzdłuż elewacji bud. nr 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 – dz. nr 425, 426, 427, 108 obręb 077
2. dzielnica: Siedlce
3. wytyczne ogólne:
 - Inwestycję należy zaprojektować uwzględniając opracowania „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”, dostępnego na stronie gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna oraz „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”
4. nawierzchnie i mała architektura:
 - Chodniki należy projektować z płytek betonowych 30x30 o fakturze płukanej i kolorze szarym, w układzie ciosowym (z przesunięciem).
 - Projekt należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1746/21 zwracając uwagę głównie na:
 - a. Oznakowanie fakturowe,
 - b. Zakończenie balustrad.
 - Należy projektować krawężniki i obrzeża kamienne.
 - W przypadku przebudowy schodów terenowych należy wykonać je z betonowych stopni blokowych, o fakturze i kolorystyce zbliżonej do nawierzchni chodnika. Pierwszy i ostatni stopień należy wykonać w kolorystyce kontrastowej (np. w kolorze grafitowym), a przed schodami należy wykonać pas z płytek ostrzegawczych. Balustrady przy schodach należy wymienić na nowe.
 - Istniejące barierki należy zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i oraz pomalować proszkowo, bądź wymienić na nowe.
 - Projektowany chodnik należy wyposażać w małą architekturę (ławki, kosze, stojaki rowerowe).

- Ewentualne elementy małej architektury należy umieszczać w nawierzchni utwardzonej tj. lokalnym poszerzeniu nawierzchni chodnika. Dopuszcza się lokalizację małej architektury w świetle ciągu pieszego, przy zachowaniu odpowiedniej szerokości przejścia.
- Po właściwe dla danego rejonu wzory elementów małej architektury oraz ich kolorystykę należy wystąpić na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
- Należy zapewnić dostępność całego terenu oraz wejść do lokali dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę pochylni przy wszystkich schodach, bądź odpowiednią niwelację terenu.

5. zieleni:

- Zakres prac na styku z istniejącą zielenią należy ograniczyć do minimum.
- Nie dopuszcza się wycinki istniejącej zieleni.
- W przypadku wykonywania prac w miejscu istniejącej zieleni, należy przed przystąpieniem do projektu budowlanego sporządzić inwentaryzację zieleni.
- Dopuszcza się zaprojektowanie wzdłuż ciągu pieszego nasadzenia drzewi krzewów.
- Przy wykonywaniu prac w obrębie istniejącej zieleni, w projekcie należy wprowadzić szczegółowe opisy zakładania/odtworzenia zieleni oraz podając bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczególne elementy.

6. oświetlenie:

- Na obszarze wskazanym w załączniku do przedmiotowego wniosku nie występuje infrastruktura oświetleniowa zarządzana przez dział Energetyczno-Teletechniczny Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
- Na obszarze wskazanym w załączniku do przedmiotowego wniosku nie występuje kanalizacja kablowa zarządzana przez dział Energetyczno-Teletechniczny Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. O warunki przebudowy istniejącej kanalizacji należy wystąpić do właściwego gestora sieci.
- W przypadku, gdy zakres przebudowy będzie swym zakresem obejmował rejon wiaty przystankowej od strony ul. Ciasnej należy zabezpieczyć rurą dwudzielną kabel zasilania wiaty przystankowej lub kabel wymienić na nowy.

Ponadto:

- W związku z prowadzonymi pracami a tym samym spowodowanymi utrudnieniami w poruszaniu się pieszych, należy sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu, który powinien stanowić osobne opracowanie, które podlega odrębnemu uzgodnieniu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek