

Warszawa, dnia 04 lutego 2019 r.

Znak postępowania: HZP-231-143/18

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego:

Zadanie nr 1. Remont sieci CO w budynku administracji w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Zadanie nr 2. Remont sieci hydrantowej wodno-pianowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

Wyjaśnienia do SIWZ:

1. *Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej budynku administracyjnego.*

Odp.: Zamawiający udostępni dokumentację techniczną budynku administracyjnego tym Wykonawcom, którzy prześlą podpisany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy dokument o poufności – treść tego dokumentu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

2. *Jaką technologię wykonania instalacji, oraz grzejników preferuje Wykonawca?*


Odp.: Zamawiający preferuje wykonanie instalacji z miedzi i/lub stali. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur PE.

3. *Czy ogrzewanie ma być odtworzone w pomieszczeniach, w których obecnie zdemontowano grzejniki?*

Odp.: Tak.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Koordinator
Przewodniczący Komisji
Zespołu Zakupów
Infrastruktury Paliwowej


Marta Górską

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu