
69/14
732/32
732/15
732/28
732/31
BUDYNEK 1
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
BUDYNEK 2
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
- PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ISTNIEJĄCEJ w tym 2 x PC 69 kW = 138 kW
- ZEWNĘTRZNY ZESTAW POMP CIEPŁA - 2 x PC 39,5 kW = 79 kW
- DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA do 100 m (<100)
ZEBRANE W STUDNIACH SR1 / SR2 / SR3 / SR4
BUDYNEK 3
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
- PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ISTNIEJĄCEJ
BUDYNEK 7
- TERMOMODERNIZACJA
- ZMIANA OBRYSU ZEWNĘTRZNEGO
- USUNIĘCIE LUKARN
- ZMIANA POKRYCIA DACHU
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
- PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ISTNIEJĄCEJ w tym 1 x PC 125 kW
- ZEWNĘTRZNY ZESTAW POMP CIEPŁA - 4 x PC 39,5 kW = 158 kW
- DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA do 100 m (<100)
ZEBRANE W STUDNIACH SR1 / SR2 / SR3 / SR4 / SR5
- CHŁODNICA
BUDYNEK 12
- TERMOMODERNIZACJA
- ZMIANA OBRYSU ZEWNĘTRZNEGO
- USUNIĘCIE LUKARN
- ZMIANA POKRYCIA DACHU
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
- ZASILANIE WĘZŁA CIEPLNEGO / C.O. + DO CELÓW UŻYTKOWYCH
BUDYNEK 13
- TERMOMODERNIZACJA
- ZMIANA OBRYSU ZEWNĘTRZNEGO
- USUNIĘCIE LUKARN
- ZMIANA POKRYCIA DACHU
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
- ZASILANIE WĘZŁA CIEPLNEGO / C.O. + DO CELÓW UŻYTKOWYCH
BUDYNEK 14
- TERMOMODERNIZACJA
- ZMIANA OBRYSU ZEWNĘTRZNEGO
- ZMIANA POKRYCIA DACHU
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
- ZASILANIE WĘZŁA CIEPLNEGO / C.O. + DO CELÓW UŻYTKOWYCH
BUDYNEK 17
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
BUDYNEK 18
- ZASILANIE WĘZŁA CIEPLNEGO / C.O. + DO CELÓW UŻYTKOWYCH
BUDYNEK 22
- ZASILANIE WĘZŁA CIEPLNEGO / C.O. + DO CELÓW UŻYTKOWYCH
BUDYNEK 23
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - ETAP II
- ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
- ZASILANIE WĘZŁA CIEPLNEGO / C.O. + DO CELÓW UŻYTKOWYCH
UWAGA:
MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (ETAP II)
NR GEODEZYJNY DZIAŁKI
OBSZAR INWESTYCJI
NR BUDYNKU KOMPLEKSU
OCIEPLENIE ORAZ MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU
ZMIANA OBRYSU ZEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCA Z GR. OCIEPLENIA 15 CM
MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU
STUDNIA ROZDZIELCZA DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
POMPA CIEPŁA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. ORAZ CIEPŁA DO CELÓW UŻYTKOWYCH
POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ CIEPŁA DO CELÓW UŻYTKOWYCH Z INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ BUDYNKU
PROMIEŃ ODDZIAŁYWANIA SONDY GRUNTOWEJ - R=5m
ODCINEK POZIOMY INSTALACJI ŁĄCZĄCY SONDĘ GRUNTOWĄ PIONOWĄ Z STUDNIĄ ROZDZIELCZĄ
ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA DO STACJI TRAFO
DEMONTAŻ ODCINKA INSTALACJI / NAWIERZCHNI
UWAGA:
MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (ETAP II)
USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA
INWESTOR
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu
ZAKRES
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
BRANŻA
PROJEKTOWAŁ
SPRAWDZIŁ
PROJEKTOWAŁ
PROJEKTOWAŁ
DATA
2.12.2022
SKALA
1:500
NR RYS.
ZT-01