
PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8 x 60 x 120
STOPNICE 15 x 35 x 100
ZT 1 + KLAPA P.POŻ. EI120
OBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓW
ZT 2 + KLAPA P.POŻ. EI120
DT 2 - EI60
ZT 1 + KLAPA P.POŻ. EI120
DRZWI TRAFO Z ZALUZJĄ NAD DRZWIAMI 60x120cm
TRAFO Z ZALUZJĄ
RĘCZNA REGULACJA OTWORÓW
NASZ PRZEGLĄD DROGOWY
NASZ PRZEGLĄD DROGOWY
ZR + KLAPA P.POŻ. EI120
DRZWI TRAFO Z ZALUZJĄ NAD DRZWIAMI 60x120cm
DR - EI60
TRAFO
IZOLACJA TERMICZNA STROPU WEŁNA GR. 15 CM
ORAZ OBUDOWA POŻAROWA DO REI 120
ROZDZIELNIA
IZOLACJA TERMICZNA STROPU WEŁNA GR. 15 CM
ORAZ OBUDOWA POŻAROWA DO REI 120
kanał w posadzce 40 x 50 cm
kanał w posadzce 50 x 50 cm
wykonać przegrody z siatki
wprowadzenie kabli pod otworem drzwi
Kanał na całej długości przekryć blachą ryflowaną z uchwytami do demontażu.
Przekrycie osadzić w okuciach stalowych z kontownikiem mocowanych do ściany murowanej z bloczków betonowych M6
Bloczki murować na fundamencie, płyta betonowa gr. 15 cm.
osadzenie nadproży prefabrykowanych pod otworem drzwi
wykucie otworu pod drzwiami dla wprowadzenia kabli
wyburzenie ściany
osadzenie nadproży prefabrykowanych
DA1
DWA OTWORY Z ZALUZJĄ 1.36/90 ORAZ 89/91
ZA1
NASWIETLE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI 105/105(I) 110/100(P)
NASWIETLE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI 90/90(I) 110/90(P)
NASWIETLE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI 105(I) 110(P)
PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120
warsztat tapicerski 0.14 A: 23,7 m²
warsztat ślusarsko hydrauliczny 0.15 A: 47,5 m²
sala wykładowa 0.16 A: 19,9 m²
sala warsztatowa A 0.17 A A: 17,2 m²
sala warsztatowa B 0.17 B A: 9,3 m²
sala warsztatowa C 0.18 C A: 5,1 m²
komunikacja II 0.20 A: 15,7 m²
mag. kwasów 0.22 A: 4 m²
mag. podręczny 0.23 A: 6,3 m²
mag. podręczny 0.23 A: 1,3 m²
Pom. agregatu 0.23 A: 34,8 m²
warsztat elektryczny 0.21 A: 15,9 m²
hala warsztatowa A 0.19 A A: 18 m²
hala warsztatowa B 0.19 B A: 31,1 m²
komunikacja I 0.19 A: 12,6 m²
WC M 0.21 A: 2,4 m²
WC M 0.20 A: 2,4 m²
sala kreślarska 0.15 A: 14,3 m²
3 324
3 294
1 174
1 144
UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wykonać własne pomiary otworów okiennych i drzwiowych z naturyp po usunięciu węgarków, z uwzględnieniem grubości warstw okładzin ościeży, tynków, płytek, podokienników i posadzek.
WYBURZENIA
(I) - inwentaryzowany rozmiar
(P) - projektowany rozmiar
szerokość
wysokość
80(83)(I) 90(P)
200(203)(I) 200(P)
WYJAŚNIENIE OZNACZEŃ WYMIARÓW STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Pokrycie dachu - blachodachówka
N
USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA
63-580 Poznań, ul. Jagiszowa 13
INWESTOR: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
ZADANIE: Remont i przebudowa budynków 7,12,13,14 oraz systemu c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła) - Etap I zamierzenia budowlanego pn. „Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. - modernizacja systemu co i cwu oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"
RYSUNEK: RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - BUD. NR 12
STADIUM PROJ.: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA | UPRAWNIENIA | PODPIS
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. LESZEK LASOTA | WP-OIA/OKK/LUB/77/2006
B.SANITARNA: MGR INŻ. ANDRZEJ BARNA | WKP/0034/POOS/08
B.ELEKTRYCZNA: MGR INŻ. RAFAŁ RADAJEWSKI | WKP/0160/POOS/09
DATA: 2.12.2022 | SKALA: 1:50 | NR RYS: A-B12-01