



**PANEL INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 385 WP
MONTOWANY RÓWNOLEGLE Z DACHEM**

11. ZACHOWAĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ ZWODÓ PIONOWYCH ORAZ SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH OD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - 0,8M

BRANŻA	ELEKTRYCZNA		UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. RAFAŁ RADAJEWSKI		WKP/0180/POOE/09	
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. LESZEK ŚLEDŹ			
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. JANUSZ WACHOWSKI		WKP/0459/POOE/15	
DATA	2.12.2022	SKALA 1:100	NR RYS	IE-B12-02