



LEGENDA

RUROCIĄG ZASILAJĄCY INSTALACJĘ GRZEWCZĄ (POD STROPEM)

RUROCIĄG POWROTNY INSTALACJI GRZEWCZEJ (POD STROPEM)

RUROCIĄG ZASILAJĄCY INSTALACJI GRZEWCZEJ (PROWADZENIE POD ŚCIANIE)

RUROCIĄG POWROTNY INSTALACJI GRZEWCZEJ (PROWADZENIE PO ŚCIANIE)

0.32 / 29,35 m² / +12 °C / 1327 W — nr pomieszczenia, powierzchnia pomieszczenia, obliczeniowa temp. wewnętrzna, zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

0.28-2 / 21 K-S/500 720 mm / 500×720×80 / ΦH=709 W / 2,00

GRZEJNIK PŁYTOWY ZINTEGROWANY
11... - Głębokość 61mm
21-S... - Głębokość 80mm
22... - Głębokość 105mm
...-600 - Wysokość: 600mm (400-600mm)
1000mm - Długość (400-3000mm)
2,00 - nastawa wstępna zaworu termostatycznego

Uwaga:

1. W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych.
2. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody p.poż. oraz przez stropy zabezpieczyć przeciwpożarowo do odporności przegrody.

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA 61-680 Poznań, ul. Jaspisowa 13			
INWESTOR	**Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu** 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52		
ZADANIE	**Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego** Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7,12,13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii		
RYSUNEK	**BUDYNEK NR 12 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**		
BRANŻA	**SANITARNA**	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	**MGR INŻ. WOJCIECH KASPEREK**		
PROJEKTOWAŁ	**MGR INŻ. ANDRZEJ BARNA**	**WKP/0034/POOS/03**	
SPRAWDZIŁ	**MGR INŻ. ALEKSANDRA MICHALAK**	**WKP/0172/PWOS/19**	
DATA	**28.12.2022** SKALA **1:100**	NR RYS	**CO-03**