

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ NATYNKĄ STOJĄCĄ Z DRZWIAMI O MIN IP 44 2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 20% ZAPASU MIEJSCA. 3. UKŁAD SIECI **"TN-S"** Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V **PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP** **DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA
61-680 Poznań, ul. Jaspisowa 13

INWESTOR	**Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu** 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52			
ZADANIE	**Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego** Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7,12,13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii			
RYSUNEK	**SCHEMAT ZK-K2/1**			
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**		UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	**MGR INŻ. RAFAŁ RADAJEWSKI**		**WKP/0180/POOE/09**	
OPRACOWAŁ	**MGR INŻ. LESZEK ŚLEDŹ**			
SPRAWDZIŁ	**MGR INŻ. JANUSZ WACHOWSKI**		**WKP/0459/POOE/15**	
DATA	**2.12.2022**	SKALA **- : -**	NR RYS	**IE-B2-02**