



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: CUW.PK.343.22.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.22.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach” - postępowanie II.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 4

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w postępowaniu pt.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach**” - **postępowanie II**, na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie/wniosek 1:

W STWiOR dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach - postępowanie II są zapisy o siatce z włókien szklanych i węglowych 200/120 kN/m, jest to materiał trudno dostępny i kilkakrotnie droższy od siatek z włókien szklanych.

Według „Zaleceń stosowania geowłókien w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych – 2004 – IBDiM” (Zeszyt 66 załącznik) dla poszczególnych kategorii ruchu KR1-KR6 są zalecane poszczególne wytrzymałości siatek/geosiatek, dla najwyższych kategorii ruchu zaleca się wytrzymałość równą lub wyższą 100/100 kN/m.

Proszę o informację czy zamiennie można zastosować siatkę z włókien szklanych o wytrzymałości 120/120 kN/m?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zamiennie stosowanie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości 120/120 kN/m.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Odpowiedzi udzielono **na pytania złożone przez Wykonawcę po terminie ustawowym** - nie zachodzą przesłanki art. 284 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: DS
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID
Sekretarz zespołu

Przekazano / Udostępniono za pośrednictwem
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/792909>

¹ Art. 284 Pzp

ust. 2 „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegających negocjacji, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegających negocjacji. ? (pierwotny termin składania ofert - 31.07.2023r., obecny jest terminem wynikającym z przedłużenia)

ust. 4. „W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiedzi ofert albo ofert podlegających negocjacji.”