



- UWAGI:
- Trasy kanałów wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych - współrzędne podano w zestawieniu studni
  - Ściany wykopów liniowych zabezpieczyć typową obudową pogrążalną wg opisu
  - Przed przystąpieniem do robót w wykopie otwartym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne dla zlokalizowania rzeczywistego przebiegu istniejącego uzbrojenia. Przekopy należy prowadzić pod nadzorem użytkownika uzbrojenia.
  - Przy realizacji kanalizacji sanitarnej należy zachować czystość połączeń oraz starannie zagęścić grunt wokół rur i studzienek.
  - Istniejące kable energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Ø110mm koloru niebieskiego, Ø160mm koloru czerwonego L=2,0m - zgodnie z rys. T10.

EDYTORIA PROJEKTOWA WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak	
41-200 Sosnowiec, ul. Patriotów 7B/1, tel. 855 04 55 55, barbara_augustiak@poczta.onet.pl	
INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
NAZWA INWESTYCJI:	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 w Piekarach Śląskich"
ROZDZIAŁ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil kanału sanitarnego Ks1 z odgałęzieniami
PROJEKTANT:	mgr inż. Barbara Auguściak
NR UPR.:	POPS/15
SPRZĄDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Witczok
NR UPR.:	SLK/2075/POOS/08
DATA OPRACOWANIA:	09.2020 r.
NR RYSUNKU:	T06
SKALA:	1:100/500