



Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 27.05.2022r.

WZP.271.34.2022.B

Oznaczenie i numer postępowania: „**Dostawa urządzeń sieciowych dla projektu Edu(R)Ewolucja 3**” - **WZP.271.34.2022.B**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

„Bardzo proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie oferty na zasilacze UPS bez funkcji beznarzędziowej wymiany akumulatorów, bez rozkręcania obudowy, pod napięciem”

### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza wymianę akumulatorów z wykorzystaniem podstawowych narzędzi: wkrętak krzyżakowy lub płaski. Nadal jednak wymagane jest aby konstrukcja UPS-a umożliwiała bezpieczną wymianę akumulatora, bez wyłączenia napięcia wyjściowego UPS-a.**

### **Pytanie 2**

„W parametrach technicznych UPS jest zapis "W postępowaniu beznarzędziowa wymiana akumulatorów, bez rozkręcania obudowy, pod napięciem"

Czy powyższy zapis można usunąć?

Jego forma jest niezgodna z zasadami BHP i producenci sprzętu UPS nie zezwalają na wymianę akumulatora pod napięciem. Dodatkowo śruba zabezpieczająca jest elementem bezpieczeństwa i jest wymagana jako zabezpieczenie przed samowolnym wypięciu się akumulatora”

### **Odpowiedź**

**Patrz odpowiedź na pyt. 1**

### **Pytanie 3**

„Czy zamawiający dopuści parametry w poniższych podpunktach: - typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A) - czy zamawiający dopuści kabel na stałe w obudowie? - sygnalizacja wizualna na obudowie (diody, wyświetlacz itp.): Czy zamawiający dopuści wyświetlacz LCD - beznarzędziowa wymiana akumulatorów, bez rozkręcania obudowy, pod napięciem, /mamy łatwą wymianę baterii – czy zamawiający dopuści urządzenie z 1 śrubką od spodu, wyciąga się klapkę i wyjmuje akumulatory. Należy wymieniać na wyłączonym UPSie”

### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza kabla zamontowanego na stałe w obudowie.**

**Wyświetlacz LCD jest wyświetlaczem i służy do wizualnej sygnalizacji, więc zamawiający już w opisie wprost wskazał, że takie rozwiązanie jest dopuszczalne.**

**Zamawiający akceptuje rozwiązanie z klapką zabezpieczoną 1 śrubką. Nadal jednak wymagane jest aby wymiana akumulatora była bezpieczna i możliwa do wykonania bez wyłączenia napięcia wyjściowego UPS-a.**

Członek komisji przetargowej  
Michał Grzymski