



SP.ZZOZ.ZP/18/2022

Przasnysz, 02.03.2022 r

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na konserwacje systemów wykrywania pożaru w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności konserwacyjnych systemów wykrywania pożaru zainstalowanych w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu w skład których wchodzi następujące urządzenia:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość
1	Centrala sygnalizacji pożaru TELSAP 2100	5
2	Centrala sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4000	1
3	Baterie zasilania rezerwowego 40 Ah 12 V	12
4	Baterie zasilania rezerwowego 18 Ah 12 V	2
5	Elementy adresowe (gniazda z czujnikami i przyciski)	1990
6	Izolatory zwarć	89

W zakres serwisu wchodzi następujące czynności:

- Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych instalacji
- Regulacja buforowania zasilania rezerwowego systemów
- Sprawdzenie kryterium alarmowego poszczególnych instalacji
- Regulacja obwodów współzależności systemów
- Prowadzenie ewidencji izotopowych czujek dymu
- Prowadzenie nadzoru z zakresu radiologii dot. Czujek izotopowych dymu i nadzór nad ich utylizacją
- Nadzór nad zainstalowanymi bateriami
- Przeprowadzenie symulacji pracy czujek
- Przeprowadzenie symulacji pracy przycisków
- Prowadzenie ewidencji serwisowej
- Zgłaszanie potrzeb w zakresie wymiany zużytych lub uszkodzonych podzespołów
- Prowadzenie dokumentacji aktualizacyjnej po rozbudowie czy też przebudowie systemów
- Prowadzenie analizy uszkodzonych podzespołów oraz weryfikowanie zakupu zapasowych elementów
- Udział w pracach odbiorowych nowo zrealizowanych elementów sygnalizacji p. poż.
- Prowadzenie koordynacji w trakcie włączenia przy uruchamianiu dodatkowych wbudowanych elementów instalacji p. poż.
- Wykonywanie czynności konserwacyjne należy rejestrować w „Książce pracy CSP”

Wyżej wymienione czynności należy wykonywać 1 raz na kwartał, przez cały okres umowy. Każdorazowo po wykonaniu czynności Wykonawca sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Zamawiającemu i jeden egzemplarz zostawia na miejscu.

II. Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu

III. Termin realizacji

Termin wykonania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

IV. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” (C) będą oceniane według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 100\%$$

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

V. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć elektronicznie za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz> do dnia 11.03.2022 r., do godziny 10:00. Otwarcie nastąpi 11.03.2022 r., o godzinie 10:15

VI. Sposób sporządzenia oferty


Dokumenty które należy załączyć do oferty:

- a) druk oferty
- b) zaakceptowany wzór umowy
- c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- d) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 10 000,00 zł
- e) Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo atomowe, polegające na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.
- f) Uprawnienia do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

Z poważaniem
PRZEMYSŁOWY
SP. Z O.O. w Przasnyszu

mgr Grzegorz Magnuszewski

DRUK OFERTY

.....
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Nawiązując do zaproszenia do składania oferty dotyczącej wykonania konserwacji systemów wykrywania pożaru w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu.

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

Wartość netto za 1 kwartał: zł

Podatek VAT: %

Podatek VAT:zł

Wartość brutto za 1 kwartał:zł

Wartość netto za 24 miesiące:.....zł

Podatek VAT:zł

Wartość brutto za 24 miesiące:zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania usługi, i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w zapytaniu, nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do popisania umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

.....
(miejsowość i data)

.....
podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela

W Z Ó R U M O W Y

Zawarta w Przasnyszu w dniu r. pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9**

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137844, NIP 761-13-33-881,

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
.....

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr....., NIP

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji systemów wykrywania pożaru w skład których wchodzi następujące urządzenia.

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość
1	Centrala sygnalizacji pożaru TELSAP 2100	5
2	Centrala sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4000	1
3	Baterie zasilania rezerwowego 40 Ah 12 V	12
4	Baterie zasilania rezerwowego 18 Ah 12 V	2
5	Elementy adresowe (gniazda z czujnikami i przyciski)	1990
6	Izolatory zwarć	89

W zakres serwisu wchodzi następujące czynności:

- a) Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych instalacji
- b) Regulacja buforowania zasilania rezerwowego systemów
- c) Sprawdzenie kryterium alarmowego poszczególnych instalacji
- d) Regulacja obwodów współzależności systemów
- e) Prowadzenie ewidencji izotopowych czujek dymu

- f) Prowadzenie nadzoru z zakresu radiologii dot. Czujek izotopowych dymu i nadzór nad ich utylizacją
 - g) Nadzór nad zainstalowanymi bateriami akumulatorów
 - h) Przeprowadzenie symulacji pracy czujek
 - i) Przeprowadzenie symulacji pracy przycisków
 - j) Prowadzenie ewidencji serwisowej
 - k) Zgłaszanie potrzeb w zakresie wymiany zużytych lub uszkodzonych podzespołów
 - l) Prowadzenie dokumentacji aktualizacyjnej po rozbudowie czy też przebudowie systemów
 - m) Prowadzenie analizy uszkodzonych podzespołów oraz weryfikowanie zakupu zapasowych elementów
 - n) Udział w pracach odbiorowych nowo zrealizowanych elementów sygnalizacji p. poż.
 - o) Prowadzenie koordynacji w trakcie włączenia przy uruchamianiu dodatkowych wbudowanych elementów instalacji p. poż.
 - p) Wykonywanie czynności konserwacyjne należy rejestrować w „Książce pracy CSP”
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności, o których mowa w §1 ust. 1 raz na kwartał przez cały okres obowiązywania umowy. Każdorazowo po wykonaniu czynności Wykonawca sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Zamawiającemu i jeden egzemplarz pozostawia na miejscu.
 3. Koszty napraw wynikające z :
 - normalnego zużycia
 - losowych uszkodzeń elementów systemu
 - działania osób trzecich
 ponosi Zamawiający w zakresie materiałów potrzebnych do usunięcia uszkodzenia, a Wykonawca usuwa uszkodzenia nieodpłatnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której naprawa nie produkowanych elementów wymaga zaangażowania osób trzecich wówczas koszt usługi osób trzecich pokrywa Zamawiający (tj. Centrala pożarowa i składowe elementy centrali, Izolatory zwarć, Gniazda czujek)
 4. Wykonawca gwarantuje podjęcie czynności naprawczych w przypadku awaryjnej pracy systemów lub systemu najpóźniej 48 h od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 72 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych Wykonawca informuje Zamawiającego o konieczności wydłużenia czasu naprawy z podaniem uzasadnienia. Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie wydłużenia czasu naprawy.
 5. Raz na kwartał zostanie losowo dokonana symulacja pracy czujek tak by przynajmniej raz w czasie trwania umowy każdy element został poddany sprawdzeniu. Fakt dokonania symulacji zostanie odnotowany w „książce pracy centrali CSP”.
 6. W zakresie podzespołów Wykonawca oświadcza, że nie posiada zapas magazynowy: czujek, siłowników, przycisków, sygnalizatorów, akumulatorów, adapterów tzn. elementów liniowych central oraz ich składowych elementów. Elementy są dostępne na rynku wtórnym dostarczane przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy.
 7. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ponosi Wykonawca.
 8. W zakresie wykonywanych prac Wykonawca chroni tajemnicą wszystkie dane techniczne i użytkowe konserwowanego systemu alarmowego.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń i materiałów posiadających niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie RP.
 10. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do odbioru zakresu umowy będzie:.....

§ 2

CENA UMOWY

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kwartalne w wysokości:zł netto (słownie:zł)
• obowiązujący podatek VAT % w kwocie złzł brutto (słownie:)

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata za wykonanie prac objętych umową nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót będących przedmiotem umowy.

§ 4

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ROBÓT

1. Umowę zawarto na czas określony odr dor.
2. Wykonanie prac należy potwierdzić protokołem ich obioru.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;
 - a) w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
3. Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na podstawie Polisy Ubezpieczeniowej, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne o których mowa w § 5 niniejszej umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jakikolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksiem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.
2. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadku:
 - a) zmiany adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy
 - b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy
 - c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

- d) zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
- Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy,
 - innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 9

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

Zał. Nr 1 - formularz cenowy zadania.

Zamawiający:

Wykonawca: