

Bydgoszcz, dnia 25 czerwca 2021 r.

OR-VII.272.3.6.2021

Odpowiedzi na zapytania 2

Działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), w odpowiedzi na złożone zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 na realizację zadania pn. „**ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W KORONOWIE**” Zamawiający informuje, co następuje:

Zapytanie 2 (data przesłania: 21.06.2021r.):

Pytania do projektu Sali dla ZS w Koronowie:

- W projekcie branży sanitarnej mowa jest o przebudowie przyłącza wody. Wymiana istniejącego przyłącza wody fi25 na PE63. Zgodnie z warunkami wod-kan przyłączy wody na własny koszt ma wykonać właściciel ubiegający się o podłączenie obiektu do sieci. Po stronie ZGKiM jest jedynie podłączenia przyłącza do sieci. Aby wykonać włączenie do sieci należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Czy przedmiotowe przyłącze wchodzi w zakres obecnego opracowania ponieważ brak informacji i pozycji w przedmiarach?
- Brak w przedmiarach pozycji odnośnie wyposażenia kotłowni w nowe urządzenia (w przedmiarze znajdują się jedynie dwie pompy i jeden zawór 3-drogowy)

Zamawiający odpowiada (odpowiedzi zgodnie z kolejnością ich zadania):

Zamawiający informuje, iż:

- w ofercie należy uwzględnić koszt wymiany przyłącza wodociągowego zgodnie z dokumentacją. Pozycje przedmiarowe związane z robotami odtworzeniowymi nawierzchni chodnika oraz zajęciem pasa drogowego znajdują się w części przedmiaru, dotyczącej

przebudowy sieci energetycznej. W załączeniu dodatkowe pozycje przedmiarowe dotyczące wymiany przyłącza.

- w ofercie należy uwzględnić wyposażenie kotłowni określone w dokumentacji projektowej. W załączeniu pozycje kosztorysowe uwzględniające nieuwjęte wcześniej elementy wyposażenia.

Starosta Bydgoski

Wojciech Porzych