


RE 19



Numer obwodu	1	2	G19-1	G19-2	G19-3	G19-8	G19-7	G19-4	G19-5	G19-6	0830-1	G19-W1	G19-W2
Opis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Zasilanie na dach	Zasilanie na dach
Moc [kW]/Prąd [A]	20kW / 40A	–	1,2kW	0,6kW	2,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	2,0 kW	0,6 kW	1,5 kW	0,3kW	0,3 kW	0,3 kW
Przewód	5x16mm²	–	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	5x2,5mm²	5x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	4x1,5mm²	5x2,5mm²	5x2,5mm²
Nazwa obwodu	WLZ	–	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Kuchenia	Kuchenia	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Oświetlenie sali	Wentylator wyciągowy	Wentylator nawiewny

Schemat utworzony zgodnie z określonym szablonem. Należy dokonać weryfikacji merytorycznej i w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie zmiany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych
nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb
edukacyjnych"

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku ul. Zgody II/6 80-380 Gdańsk dz. nr 121/2 obręb 020		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żeglowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI		PODPIS
opracował:	-		
projektował:			
mgr inż. Włodzimierz Kostró	4045/Gd/89		
sprawił:			
mgr inż. Cezary Filaber	POM/0086/PWBE/18		
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
Projektowana rozdzielnia - P. gastronomiczna 1.01 (19)	P. BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	2021-05
	ARKUSZ (mm):	SKALA:	NR RYSUNKU:
	A3	-	E-2-3