

Ciśnieniowy nawiewnik okienny
 $V_n=7-30\text{m}^3/\text{h}$ $dP=10\text{Pa}$


B

3

4

01.01	P. GASTRONOMICZNA
63,01m ²	Gres

(13)



$V_w(\text{max})=180\text{m}^3/\text{h}$

Wentylator wyciągowy ścienny
 $V_w(\text{max})=180\text{m}^3/\text{h}$ $\phi 150$
 $Q_{el}=30\text{W}$

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf

Biurowie projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
ul. Zgody II/6
80-380 Gdańsk
dz. nr 127/2 obręb 020

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Zagłowa 11
80-560 Gdańsk

PROJEKTANT

projektował:
mgr inż. Sebastian Gwary

sprawił:

mgr inż. Jakub Gorlik

NR UPRAWNIEN

POM/0287/PBS/15

POM/0052/PWOS/10

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut piętra
Projektowana wentylacja

STADIUM:

BUDOWLANY

ARKUSZ (mm):

A3

BRANŻA:

SANITARNA

SKALA:

1:50

DATA:

2021-05

NR RYSUNKU:

S-2-2